



Znak sprawy: ZP/45/TP2/2024

Zabrze, 27.06.2024r.

**ODPOWIEDŹ nr 2  
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

**„PRZEBUDOWA PIĘTER I ORAZ II BUDYNKU NR 17,  
CZĘŚCI BUDYNKU NR 16,  
REMONT DACHU ORAZ CZYSZCZENIE ELEWACJI”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 17 z dnia 20.06.2024 proszę o potwierdzenie, że przyłącze teleinformatyczne jest istniejące.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przyłącze teleinformatyczne budynku jest istniejące.**

**Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 17 z dnia 20.06.2024 proszę o udostępnienie rzutu parteru planu sieci informatyki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w innym postępowaniu przetargowym w formie zaprojektuj i wybuduj (ZP/38/PN/2024) jest ujęty parter budynku (Apteka Szpitalna), z którego to należy zasilic szafy teleinformatyczne kablem internetowym CAT 6.**

**Pytanie nr 3**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 18 z dnia 20.06.2024 proszę o udostępnienie inwentaryzacji istniejących urządzeń w budynku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż cały budynek jest objęty postępowaniami przetargowymi na przebudowę i zaprojektowanie.**

**Pytanie nr 4**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 21 z dnia 20.06.2024 proszę o potwierdzenie, że należy wycenić tylko ułożenie kabla teleinformatycznego bez dostarczenia i montażu nowych szaf teleinformatycznych wraz z wyposażeniem oraz bez rozbudowy istniejących szaf teleinformatycznych oraz, że zakres ten zostanie rozliczony jako roboty dodatkowe podczas realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż sieć informatyczna dla przedmiotowego obiektu powinna być wykonana jako w pełni funkcjonalna i działająca. Należy dostarczyć i zamontować szafy teleinformatyczne wraz z patchpanelami które to będą służyły dla instalacji informatycznej i telefonicznej. Szafy teleinformatyczne powinny znajdować się na każdym piętrze zasilone zostaną z parteru.**

**Dyrektor**  
dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT  
fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA  
tel.: (32) 370 45 31  
tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)



#### **Pytanie nr 5**

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19 z dnia 20.06.2024 niczego nie wyjaśnia. Proszę o udzielenie odpowiedzi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przyjąć kasety gniazd podłogowych teleinformatycznych i elektrycznych wyposażone w gniazda wtyczkowe 230V oraz gniazda informatyczne.**

#### **Pytanie nr 6**

Branża elektryczna. Proszę o informację jaką funkcję będzie spełniał przewód YTKSY 30x2x0,5mm<sup>2</sup> wydany w sekcji "instalacja niskoprądowa"?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiotowy budynek jest przyłączony do sieci informatyki za pomocą łączą światłowodowego oraz do sieci telefonicznej za pomocą łącza kablowego.**

**Połączenia pomiędzy główną szafą informatyki na parterze, a szafami piętrowymi zaprojektowano kablami światłowodowymi natomiast łącze telefoniczne należy wykonać kablem YTKSY. Od przetłacznic piętrowych do poszczególnych gniazd instalację zaprojektowano skrętką komputerową.**

#### **Pytanie nr 7**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 14 z dnia 20.06.2024 proszę uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje dotyczące montażu koryt kablowych w przestrzeni stropu podwieszanego.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 210mb korytek kablowych.**

#### **Pytanie nr 8**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 13 z dnia 20.06.2024 pragnę poinformować, że jest już drugi dystrybutor (producent) wyłączników pożarowych posiadających świadectwo CNBOP, który dostarcza również elementy wyzwajające UW oraz sygnalizacyjne US, dlatego precyzyjne określenie parametrów ułatwia dokonanie wyboru właściwego

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacją Oferenta, działa na rynku co najmniej dwóch dostawców wyłączników pożarowych posiadających świadectwo CNBOP w opracowaniu projektowym objętym zamówieniem publicznym nie może być wyspecyfikowany konkretny typ, a tym bardziej producent w/w urządzenia.**

#### **Pytanie nr 9**

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutu dachu z naniesioną projektowaną instalacją odgromową.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na dachu budynku nr 17 nie przewiduje się montażu nowej instalacji piorunochronnej.**

**Jeżeli w trakcie prowadzenia prac budowlano montażowych (okna oddymiające, wentylatory) zajdzie konieczność demontażu istniejącej instalacji pironochronnej to należy ją odtworzyć i uzupełnić.**

**Na dachu budynku nr 16 należy instalację odgromową otworzyć ponieważ nie zmienia się przebieg dachu (jedynie pokrycie)**

#### **Pytanie nr 10**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić kosztu demontażu, załadunku, składowania, rozładunku i utylizacji istniejącej instalacji odgromowej?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przyjąć powyższe.**

#### **Pytanie nr 11**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy przewody odprowadzające instalacji odgromowej mają być prowadzone w rurze pod warstwą izolacji czy na elewacji na uchwytych odstępowych czy na elewacji na uchwytych naprężających?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy je prowadzić jak istniejące.**

#### **Pytanie nr 12**

Branża elektryczna. Proszę o informację z jakiego powodu w poz. 54 przedmiaru elektrycznego wydano układanie bednarki w ziemi jeżeli projekt dotyczy robót polegających na przebudowie piętra, remontu dachu oraz czyszczeniu elewacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zasilanie istniejącego złącza kablowego jest wykonane kablami czterożyłowymi. Połączenie pomiędzy w/w złączem, a rozdzielnicą RG jest zaprojektowane kablem czterożyłowym. Punkt rozdziału w rozdzielnicy RG należy uziemić (w przypadku przedmiotowego obiektu przyłączyć do istniejącego uziomu otokowego)

**Pytanie nr 13**

Branża elektryczna. Proszę o wyjaśnienie tak dużego, w stosunku do planowanych robót, obmiaru kabla światłowodowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 19mb światłowodu.

**Pytanie nr 14**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z dnia 20.06.2024 proszę o potwierdzenie, że kable teleinformatyczne prowadzone również w ciągach komunikacyjnych należy wycenić projektowane czyli w powłoce PVC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wycenić zgodnie z opracowaniem projektowym.

**Pytanie nr 15**

Branża elektryczna. Czy w wycenie należy uwzględnić montaż drabin kablowych w szachcie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w budynkach objętych opracowaniem projektowym nie występują szachty instalacyjne.

**Pytanie nr 16**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy szacht kablowy będzie obudowany płytami ppoż?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w budynkach objętych opracowaniem projektowym nie występują szachty instalacyjne.

**Pytanie nr 17**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z dnia 20.06.2024 proszę o uzupełnienie informacji czy kable zasilające rozdzielnice piętrowe (prowadzone w szachcie) powinny być w klasie reakcji na ogień B2ca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wewnętrzne linie zasilające należy ułożyć w brzdach pod tynkiem. W budynku nie występują szachty instalacyjne.

**Pytanie nr 18**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy zamawiający przewiduje montaż urządzeń rozsyłu sieci WiFi? Jeśli tak to proszę o udostępnienie specyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w opracowaniu projektowym nie występują urządzenia Wi-Fi. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzje o zastosowaniu takiej sieci to zostanie ona uruchomiona z wykorzystaniem projektowanej sieci informatycznej.

**Pytanie nr 19**

Branża elektryczna. W nawiązaniu do zapisów z opisu technicznego stanowiących, że przewiduje się wykonie wydzielonych sekcji tablicy rozdzielczej dla obwodów gniazd wtyczkowych urządzeń informatyki. Proszę o informację czy zamawiający przewiduje montaż gniazd wtyczkowych z kluczem tzw. DATA? Jeśli tak to proszę o podanie ilości tych gniazd oraz udostępnienie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem miejsca montażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na schematach tablic rozdzielczych pokazano wydzielone sekcje dla zasilenia gniazd informatyki, natomiast na planach instalacyjnych pokazano dokładną lokalizację tych gniazd.

Proponuje się dla obwodów informatyki zastosowanie gniazd odmiennego koloru co zapewne nie wymaga dodatkowych nakładów kosztów.

**Pytanie nr 20**

Branża elektryczna. W nawiązaniu do zapisów z opisu technicznego stanowiących, że gniazda wtyczkowe zabudowane zostaną m.in. w kasetach podłogowych zlokalizowanych jak pokazano na planie. Proszę o informację o konfiguracji wyposażenia kaset podłogowych oraz udostępnienie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem miejsca montażu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie kaset podłogowych podano na planach instalacyjnych. Ich lokalizację ustali się w ramach nadzoru autorskiego.**

**Pytanie nr 21**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy projekt uwzględni przewody elektryczne zasilające klimatyzatory widniejące na rysunkach branży architektury A-6 i A-7 ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż projekt uwzględni przewody zasilające klimatyzatory.**

**Pytanie nr 22**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy zgodnie z rysunkiem IE-20 wycenić tylko jeden czujnik dymu na całą klatkę schodową?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wycenić czujniki dymu na każdej kondygnacji.**

**Pytanie nr 23**

Branża elektryczna. W naszej ocenie w projekcie oddymiania brakuje czujnika pogodowego. Proszę o informację czy należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż jest to instalacja oddymiania na czas zagrożenia pożarowego. Nie przewiduje się czujki pogodowej.**

**Pytanie nr 24**

Branża elektryczna. Proszę o informację dlaczego projekt nie uwzględni montażu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych w pomieszczeniach sanitarnych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w opracowaniu projektowym występują pomieszczenia wilgotne o wilgotności przemijającej. W żadnym z pomieszczeń nie występują warunki do konieczności zastosowania osprzętu bryzgoszczelnego. Dlatego projekt nie uwzględni takich rozwiązań.**

**Pytanie nr 25**

Branża elektryczna. Proszę o sprawdzenie poprawności przedmiaru względem projektu, wiele rzeczy się nie zgadza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż ofertę należy przygotować opierając się o całą dokumentację udostępnioną w postępowaniu przetargowym.**

**Pytanie nr 26**

W związku z faktem, iż do postępowania dodano przedmiary pomocniczo, które w części dotyczącej stolarki wprowadzają w błąd, proszę o potwierdzenie, które okna należy wykonać z jakiego materiału:

- Okno 08/A – okno aluminiowe p.poż. – 1 szt.
- Okno 01 – PCV – 4 szt.
- Okno 02 – PCV – 2 szt.
- Okno 03 – PCV – 19 szt.
- Okno 04 – PCV – 1 szt.
- Okno 05 – Drewniane – 1 szt.
- Okno 06 – Drewniane – 2 szt.
- Okno 07 – PCV – 10 szt.
- Okno 08 – PCV – 20 szt.
- Okno 09 – PCV – 2 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać następujące okna:**

- Okno 08/A – okno aluminiowe p.poż.E60 – 1 szt.
- Okno 01 – PCV – 4 szt.
- Okno 02 – PCV – 2 szt.
- Okno 03 – PCV – 19 szt.
- Okno 04 – PCV – 1 szt.
- Okno 05 – Drewniane – 1 szt.
- Okno 06 – Drewniane – 2 szt.
- Okno 07 – PCV – 10 szt.
- Okno 08 – PCV – 20 szt.
- Okno 09 – PCV – 2 szt.
- Okno 010- Drewniane połaciowe - 4 szt.
- Okno 011- Drewniane oddymiające - 2 szt.

**- okno 012- Aluminiowe p.poż.EI60 – 1 szt.**

**Pytanie nr 27**

Proszę o potwierdzenie, że dodane przedmiary o nazwie: Je-Zabrze-Bud-17\_Bud-0224-prz (1) oraz Je-Zabrze-Bud-17\_Bud-0224-prz dotyczące tego samego zakresu i jako pomocniczy przedmiar należy przyjąć jeden z nich.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy postąpić się przedmiarem o nazwie: Je-Zabrze-Bud-17\_Bud-0224-prz (1).**

**Zamawiający  
z upoważnienia DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**