

WSZYSCY WYKONAWCY

2023-145863



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu ZKZL sp. z o.o. tj. wodomierzy zimnej i/lub ciepłej wody oraz liczników ciepła w podziale na VI części

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

W specyfikacji jasno określono producenta wodomierzy . Od czego jest zależność określania warunków. Ostatni przetarg był rozpisany pod firmę Apator Powogaz. Te zapytanie dotyczy wyboru firmy Bmeters Polska. Chcielibyśmy zaproponować nowe rozwiązania . Jednocześnie przypominam iż zamówienie jest powyżej 130 000.00 zł . W związku z ostatnią sytuacją gdzie składałem do Państwa ofertę i trzy razy rezygnowaliście z wybrania oferenta. Za trzecim razem firma które wygrywała od lat była tańsza o 0,50 gr. W poprzednich 2 zapytaniach była droższa i nie zmieniała ceny. Dziwny zbieg okoliczności. Dlatego proszę o informację czy zamawiający dopuszcza innego producenta niż Bmeters tzn. inny program do odczytu niż HydroCALC?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że specyfikacja zamówienia została określona względem obecnie posiadanego przez Zamawiającego systemu do odczytu urządzeń pomiarowych. Wobec tego, Zamawiający wymaga aby urządzenia, na które Zamawiający zgłosił zapotrzebowanie były kompatybilne z posiadanym systemem.