LEGENDA:

	PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJ. KOMORA KANALIZACYJNA
	PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA
	PROJ. ULICZNY WPUST DESZCZOWY
	PROJ. PRZYKANALIK OD WPUSTU DESZCZOWEGO
	PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA DO PRZEBUDOWY

	ZAKRES OPRACOWANIA CAŁEGO ZAMIERZENIA
	GRANICA PASA DROGOWEGO/LINIA ROZGRANICZAJĄCA PAS ULICY GUMIŃSKIEGO
	DZIAŁKI LEŻĄCE POZA PASEM DROGOWYM, LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA NIEZBĘDNA DO WYKONANIA INFRASRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
	GRANICA PASA DROGOWEGO/LINIA ROZGRANICZAJĄCA
	DZIAŁKI LEŻĄCE POZA PASEM DROGOWYM, LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA
	GRANICA DZIAŁKI / GRANICA PASA DROGOWEGO
	GRANICA DZIAŁKI PO PODZIALE NIERUCHOMOŚCI
141,57	PROJEKTOWANE WPUSTY
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE (15x30cm)
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBNIŻONE (15x30cm)
	OBRZEŻA BETONOWE (8x30cm)
	OBRZEŻA BETONOWE OBNIŻONE (8x30cm)
	ZIELEŃ WYSOKA / DRZEWA DO WYCINKI
	PROJEKTOWANY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

OZNACZENIE	OPIS	j.m.	ilość
	linia kablowa YAKXS 4x35 mm² 0,6/1 kV	mb	477/585
	rura osłonowa DVK 50	mb	26
	rura przepustowa SRS 75	mb	107
II/1 – II/15	proj. latarnia oświetleniowa BETA 8/1/1: – słup stalowy 3mm ośmiokątny ocynkowany SO 7/3/60 – wysięgnik W16/1/1/1 kąt 0 stopni – fundament betonowy prefabrykowany B-120 – oprawa TECEO 2/5118/56 LEDS 350mA WW/355412	kpl.	15
II/16 – II/18	proj. latarnia oświetleniowa BETA 8/1/1: – słup stalowy 3mm ośmiokątny ocynkowany SO 7/3/60 – wysięgnik W16/1/1/1 kąt 0 stopni – fundament betonowy prefabrykowany B-200 – oprawa TECEO 2/5118/56 LEDS 350mA WW/355412	kpl.	3
	uziemienie zgodnie z N-SEP-E 001	kpl.	9

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanych linii kablowych oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi sieciami.
2. Całość robót związanych z budową projektowanych linii kablowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
3. Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu.
4. O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi zlokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
5. Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanych sieci kablowych.
6. Słupy należy zabezpieczyć elastomerem polimerowym do wysokości 0,50 m od ziemi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI	59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3a
obiekt:	Budowa ulicy Tadeusza Gumińskiego w Legnicy
adres inwestycji:	Legnica ulica T. Gumińskiego
inwestor:	GMINA Legnica pl. Słowiański 8; 59-220 Legnica
projektant: branży drogowej	mgr inż. Bartłomiej Dynowski nr uprawnień 50/DOŚ/08
sprawdzający: branży drogowej	mgr inż. Zbigniew Choryłek nr uprawnień 18/98/JG
projektant: br. instalacyjnej	mgr inż. Daniel Podkalicki nr uprawnień 308/DOŚ/10
sprawdzający: br. instalacyjnej	mgr inż. Mateusz Bartkowski nr uprawnień 121/DOŚ/10
projektant: br. elektrycznej	mgr inż. Remigiusz Przystaj nr uprawnień 115/DOŚ/08
sprawdzający: br. elektrycznej	mgr inż. Włodzimierz Boguta nr uprawnień 29/90/LW
temat rysunku:	PLANSZA ZBIORCZA SIECI
branża:	–
data:	21.11.2016
stadium:	PW
skala:	1:500
nr rysunku:	PZS1