



RG.271.12.2023.RO.4

**Dotyczące: Postępowanie RG.271.12.2023 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz**

*W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.*

1. Z czego wykonane jest pokrycie dachowe?

**Ad.1 Papa termozgrzewalna**

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o ilości ogniw 132?

**Ad.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o ilości ogniw 132.**

3. Czy dopuszczalne jest zastosowanie 22 modułów o mocy 455 Wp i wadze 23,5 kg każdy? Łączna moc generatora wyniesie 10,01 kWp, natomiast waga 22 modułów wyniesie 517 kg.

**Ad.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie 22 modułów fotowoltaicznych o mocy 455Wp każdy o łącznej moc generatora PV 10.01 kWp, pod warunkiem iż łączna waga 22 modułów nie przekroczy 520 kg.**

**Z up. Wójta  
Zastępca Wójta Gminy Lipusz  
Marek Klasa**  
*(dokument podpisany elektronicznie)*