

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikujących w ilości 100 ton wg niżej podanych parametrów:

- Nie jest produktem odpadowym;
- Nie jest produktem palnym, wybuchowym, trującym;
- Jest produktem bezpiecznym dla środowiska;
- Gwarancja jakości produktu: min. 120 dni od daty dostawy;
- Temperatura zamarzania: $< -25^{\circ}\text{C}$;
- pH: w zakresie 7-9;
- zawartość ChZT w 100% roztworze: nie mniejsza niż 800 kg O_2/m^3 ;
- stężenie chlorków: $< 2\%$;
- maksymalna zawartość metali ciężkich:
 - Kadm (Cd): 0,1 mg/kg;
 - Ołów (Pb): 1,5 mg/kg;
 - Nikiel (Ni): 4,0 mg/kg;
 - Chrom (Cr): 2,0 mg/kg;
 - Rtęć (Hg): 0,03 mg/kg;
 - Miedź (Cu): 1,5 mg/kg;
 - Cynk (Zn): 40 mg/kg;
 - Arsen (As): 0,4 mg/kg.
- Przewidywane jednorazowe dostawy po ok. 25 ton, co jest podstawą do wyliczenia ceny netto za 1 tonę preparatu wraz z dostawą i rozładunkiem.
- Z tytułu realizowania przez Zamawiającego innych ilości jednorazowych dostaw niż wskazane w umowie, w związku z niezrealizowaniem w ramach jednorazowych dostaw całkowitej ilości zamówienia określonej w umowie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
- Zmniejszenie ilości zakupu preparatu nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo-prawnych, tj. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i załadunku preparatu do zbiornika znajdującego się na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ulicy Edisona 16.
- Załadunek preparatu do zbiornika odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonawca powinien posiadać odpowiednie węże załadunkowe). Dostawy odbywać się będą samochodami ze złączem camlock.
- W razie pojawienia się w zbiorniku zanieczyszczeń stałych pochodzących z preparatu (lub innych wad), bądź wynikających z jego przemian (np. krystalizacja), uniemożliwiających lub utrudniających normalną eksploatację, Wykonawca na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii doprowadzi stację do stanu umożliwiającego normalną eksploatację oraz dostarczy ponownie bezpłatnie partię preparatu wolną od zanieczyszczeń.
- Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć analizy fizykochemiczne potwierdzające jakość preparatu zgodną z wymogami zawartymi w punkcie 2.

- Dostawca nie będzie w okresie trwania umowy zmieniał preparatu na inny, np. o innej zawartości ChZT. Zmiana taka jest możliwa tylko po uprzednim uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego.
- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy trwania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego, najpóźniej do 72 godzin od złożenia zamówienia e-mailem.