


Pracowania Architektoniczna

SZNYT_STUDIO

arch. Martyna Spasińska

ul. Rzeźniczaka 9d/10
65-119 Zielona Góra

email: sznyt.studio@gmail.com



5	B10	oświetlenie komunikacji -102a	⊗	0,25 kW
	S301	YDY 3 x 1,5		
4	B10	oświetlenie strzelnicy - 102	⊗	0,8 kW
	S301	YDY 3 x 1,5		
3	B10	gniazda wtykowe - 01	⌋	0,5 kW
	S301	YDY 3 x 1,5		
2	B10	oświetlenie tarcz	⌋	0,5 kW
	S301	YDY 3 x 1,5		
1	B6	transportery tarcz	⌋	0,5 kW
	S301	YDY 3 x 1,5		

TS

FR 302/40A + 1 x S301-B6+4 x S301-B10
+ P302 25A/0,03A/AC + L345+
+ RN-12 Modułowa - IP40

Istniejący WLZ
(YDY 3 x 4)

Pi = 2.5 kW
Kj = 0,8
Pz = 2,2 kW
Is = 9.7 A

OBJEKT :
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZENIA SALI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA
STRZELNICĘ PNEUMATYCZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ

PROJEKTANT Tadeusz Bartkowiak	nr. uprawnień 88/75/ZG	
SPRAWDZAJĄCY	nr. uprawnień	
OPRACOWANIE	nr. uprawnień	
NR PROJEKTU	FAZA PT	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA	
DATA WRZESIEŃ 2022	NR RYS. NR STR.	E 102