

Znak sprawy: ZP/1/24

**ZAMAWIAJĄCY:  
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
WIEJSKICH**

ul. Nowopolna 5  
67-400 Wschowa  
REGON: 410516568  
NIP: 6970011289

**PEŁNOMOCNIK:  
Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa  
tel.: 65 540 13 04, 65 540 13 05  
sekretariat@zuw.wschowa.com.pl  
NIP: 9251922428  
REGON: 080395387

Wschowa, 19.04.2024 r.

**Odpowiedzi na pytania**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych zarządzanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich**

**Na podstawie art. 135 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie 1:**

Czy naklejka z nazwą projektu tzn Projekt OZE Wschowa musi być pod szybą panela czy dopuszczalne jest naklejenie na szybie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia tego punktu SWZ

**Pytanie 2:**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie numerów telefonów do kierowników w przypadku chęci odbycia drugiej wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

M. Hilarski kom. 669 844 074-gm. Wschowa, Jemielno i Wijewo

K. Kołodziejczyk 601 541 558-gm Świąciechowa, Osieczna, Krzywiń i Krzemieniewo  
k. Brzeskot 603 687 977 gm. Rydzyna

Ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej może być utrudnione ze względu na bieżące obowiązki kierowników i operatorów.

**Pytanie 3:**

W trakcie wykonywania wizji lokalnych okazuje się, że w kilku lokalizacjach są do wycięcia lub przycięcia drzewa. Po czyjej stronie leży uzyskanie pozwolenia oraz wycinka tych drzew?

**Odpowiedź:**

Postępowanie przetargowe jest postępowaniem typu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Wycięcie czy podcięcie nasadzeń leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 4:**

Na wizji lokalnej przedstawiciel zamawiającego wspomniał o planowanym remoncie dachów. Prosimy o wskazanie, które dachy będą remontowane i jakie będą nowe poszycia dachowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma potwierdzonych informacji o remoncie dachów. W przygotowaniu oferty nie należy uwzględniać takich remontów.

**Pytanie 5:**

Dotyczy : Pfu18 – Rydzyna

- Czy zamawiający zezwoli na przeniesienie części bądź wszystkich stołów na teren zielony przed rozdzielnią i agregatem? Jest to dogodna lokalizacja, która zniweluje konieczność posadowienia instalacji na betonie.

**Odpowiedź:**

Postępowanie przetargowe jest postępowaniem typu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. W projekcie można ująć przesunięcie lokalizacji paneli z zachowaniem orientacji względem południa.

**Pytanie 6:**

Dotyczy Pfu01 – Jemielno

- Czy zamawiający zezwoli na przeniesienie całości instalacji na grunt?

- Do rozdzielni użytkownika podłączony jest „orange maszt”, jak zamawiający zamierza to rozdzielić, skoro nie może odsprzedawać energii elektrycznej?

**Odpowiedź:**

Postępowanie przetargowe jest postępowaniem typu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. W projekcie można ująć przesunięcie lokalizacji paneli z zachowaniem orientacji względem południa. Zamawiający wypowie umowę użyczenia energii elektrycznej do czasu zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznych.

**Pytanie 7:**

Podczas wizji lokalnej okazało się, że w niektórych lokalizacjach wskazane byłoby wycięcie drzew, aby nie zacięniały paneli. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na ewentualną wycinkę? Po czyjej stronie leżą koszty takiego przedsięwzięcia. Co jeśli nie zostanie wydana zgoda na taką wycinkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zezwoleń na wycinkę drzew. Koszty są po stronie wykonawcy.

**Pytanie 8:**

Skoro falowniki hybrydowe i w przyszłości mają być akumulatory, to rozumiem, że wszystkie falowniki będą wieszane w budynkach, nie na zewnątrz?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 9:**

W lokalizacji SUW Dąbcze planowany jest remont dachu. Jakie będzie nowe pokrycie? W jakim terminie są zaplanowane te prace?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma potwierdzonych informacji o remoncie dachów. W przygotowaniu oferty nie należy uwzględniać takich remontów.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie instalacji PV z dachu na grunt lub z gruntu na dach biorąc pod uwagę warunki techniczne oraz korzystniejsze rozwiązanie. Jeżeli tak, to w jaki sposób nastąpi rozliczenie takich zamian?

**Odpowiedź:**

Postępowanie przetargowe jest postępowaniem typu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. W projekcie można ująć przesunięcie lokalizacji paneli z zachowaniem orientacji względem południa.