


pompownia ścieków bez fekaliów



pompy: 2 szt.
sterowanie: 5 pływaków
piony tłoczne: DN 80
wyjście z pompowni: DN 80
króciec do płukania
deflektor
drabina i pomost obsługowy
właz stal kwasoodporna
zbiornik: beton C 35/45



ul. Chemiczów 1B/408, 32-600 Oświęcim; tel. 516 948 155, http://ADRESWWW.buro@inform.com	INWESTOR:		Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków				
	INWESTYCJA:		Uniwersytecki Ośrodek Animaloterapii w Rzęsce ul. Krakowska 11, 30-199 Rzęska jednostka 120616.2 Zabierzów obręb 0018 Rzęska dz. nr 469/39				
	PROJEKTANT:		Krzysztof Drąg mgr inż.		UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. INSTAL.	NR: PDK/0163/ POOS/U5	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY:		Marcin Ciechanowicz mgr inż.		UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. INSTAL.	NR: MAP/0186/ PBS/20	PODPIS:
	OPRACOWAŁ:		Ewa Olszewska mgr inż.		NR PROJEKTU:	BRANŻA:	REW.
	SKALA:		FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	S S-16
	-			PW		08.2022	
TYTUŁ RYSUNKU:						NR STRONY:	
Pompownia wód deszczowych							