

Oleszyce, dnia 06.12.2022 r.

**Zamawiający**  
**Gmina Oleszyce**  
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,  
NIP:793-15-03-534, REGON: 650 900 619  
tel.: 16 631 50 10 , email: sekretariat@oleszyce.pl

**Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): BGP.271.13.2022**  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer:  
**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471114/01 z dnia 01.12.2022 r.**

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1**

Dotyczy postępowania: **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z dokumentacją projektowo techniczną od 49,5 kWp do 50kWp na działce nr 393/2 przy infrastrukturze Stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów, 37-630 Oleszyce.**

**Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

#### **W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje moduły o mocy 450Wp?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

-ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SWZ ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNE O MOCY **MINIMUM** 375 wP, WIĘC O MOCY 450 Wp SĄ RÓWNIEŻ AKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje 1 falownik o mocy 50 kW?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

- ZAMAWIAJĄCY WYMAGA **DWÓCH** FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO, ABY W PRZYPADKU AWARII NIE DOSZŁO DO WYŁĄCZENIA CAŁAEGO ZESTAWU INSTALACJI PV PRODUKUJĄCEJ ENERGIĘ.

UWAGA:

**ZAMAWIAJĄCY ZALECA DOKONANIE PRZEZ WYKONAWCÓW WIZJI LOKALNEJ**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Andrzej Gryńiewicz*