

Piaseczno, dnia 01.06.2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
adres: ul. Stanisława Staszica 19, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 756 72 43
e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl

Znak sprawy: **PT. 0270.9.2023.PIA**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zapytania ofertowego poprzez złożenie zapytania. Poniżej przedstawiono pytania i odpowiedzi.

Numer pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
1	Czy wymagana jest opinia konstruktorska odnośnie nośności dachu?	Nie wymagamy opinii konstruktorskiej.
2	Czy przewidywana jest modernizacja głównej rozdzielni?	Modernizacja głównej rozdzielni prądu jest planowana w kolejnych latach – po otrzymaniu środków finansowych. Do realizacji tego zamówienia nie jest wymagana.
3	Czy wymagana jest przebudowa instalacji odgromowej?	Nie jest wymagana przebudowa instalacji odgromowej. Rok wykonania 2015.
4	Proszę o podanie informacji gdzie zlokalizowany jest licznik.	Licznik energii elektrycznej jest zlokalizowany w części garażowej budynku w pomieszczeniu Rozdzielni elektrycznej.
5	Czy Zamawiający dopuszcza 1 optymalizator na 2 panele?	Tak, dopuszczamy jeden optymalizator na dwa panele.
6	Czy na obiekcie istnieje agregat prądowórczy? Jeśli tak, to czy sterowany jest automatycznie?	Tak, istnieje agregat prądowórczy w budynku i jest sterowany automatycznie.
7	Prosimy o podanie mocy przyłączeniowej obiektu.	Moc przyłączeniowa do budynku – 125 kW, Moc umowna 27 kW.

8	Prosimy o podanie informacji odnośnie określenia warunków i sposobu odbioru zamówienia.	Prace odbiorowe będzie przeprowadzać powołana komisja wewnętrzna, która będzie sprawdzać m.in.: czy zamontowana instalacja i jej elementy zgadzają się z przedstawioną ofertą, czy jest przedstawiona dokumentacja zgłoszenia instalacji do odpowiednich organów, czy instalacja i jej elementy działają prawidłowo. Szczegółowe warunki odbioru zamówienia będą zawarte w umowie z wyłonionym Wykonawcą.
9	Gdzie w budynku występuje przycisk PWP?	Dokumentacja budynku nie wymagała przycisku PWP.
10	W jakim zakresie dopuszczalne jest odchylenie mocy instalacji?	Instalację należy przewidzieć dla 24 kW dla tego zadania z możliwością rozbudowy w kolejnych latach.
11	Prosimy po podanie terminu realizacji zamówienia.	Planowany termin wykonania ok. 1 miesiąc od podpisania umowy.

Instalację fotowoltaiczna należy przewidzieć na części garażowej obiektu.