

PRZEDMIAR ROBÓT

A) INSTALACJA ODGROMOWA DWOREK "ZACISZE" W MIECHOWIE
CPV 45312310-3

001) KNR 508-0404-020000
demontaż istniejącej instalacji

Ilość: 1,0000 SZT.

002) KNR 510-0303-020000
układanie rur ochronnych w wykopie

Ilość: 10,0000 m

003) KNR 508-0611-060000
montaż uziomu z bednarki Fe Zn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m

Ilość: 60,0000 M

004) KNR 508-0604-070000
montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta Cu o średnicy do 10 mm na dachu

Ilość: 58,0000 M

005) KNR 510-0303-020000
układanie rur ochronnych dla zwodów odprowadzających

Ilość: 12,0000 m

006) KNR 508-0604-070000
montaż zwodów odprowadzających z pręta miedzianego o średnicy do 10 mm

Ilość: 22,0000 M

007) KNR 508-0618-010000
łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

Ilość: 8,0000 SZT.

008) KNR 403-1011-110000
ręczne wykonanie wnęki, objętość do 1,00 dm³ dla złącz kontrolnych

Ilość: 4,0000 SZT.

009) KNR 508-0404-020000
montaż skrzynek do gruntu dla złączy kontrolnych

Ilość: 4,0000 SZT.

010) KNR 508-0619-060000
montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut- płaskownik.

Ilość: 4,0000 SZT.

011) KNR 403-1205-030000
badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
Ilość: 1,0000 POMIA

012) KNR 403-1205-040000
badanie instalacji odgromowej - pomiar następny
Ilość: 3,0000 POMIA


Krzysztof Krupiński
upr. GT.V-63/107/75
do projektowania, nadzoru
i kierowania robotami
elektrycznymi.