
0°0°
24°
91°(K1)
92°(K1)
4°
0°
Tr5
Og7
W13
W14
nN
-0.50
-2.00
cd cz.1
granica działki 402/2
Trójnik równoprzelotowy zredukowany 2000 Ø160/0
Proj. połączenie z przewodem SP Dn90, Rz.o.=162.40
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
OZNACZENIE PROFILU:
cz.2
POZIOM PORÓWNAWCZY
150.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
164.12
164.39
164.42
165.09
165.21
165.71
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
162.41
162.35
163.59
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
1.71
2.07
1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI
215.0m
0.5%
11.5m
2.22%
56.0m
0.81%
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
892.0
11.5
903.5
56.0
959.5
HEKTOMETRY
402/2
Tr5
W13
W14
9
10
Generator rysunkowy 7.23c (www.epi-graf.com.pl)


232.5
166.29
11
Rury ciśnieniowe PE Dn160/9,5 PE100 SDR 17 L=2299.5m
Og6
nN
Pd+G
G
-0.60
-0.80
-2.00
233.0m
Tr6
ZL6
1192.0
1.0
1193.0
1.50 165.47 166.97 Trójnik równoprzelotowy zredukowany 2000 Ø160/0
Proj. połączenie z przewodem Hp6 Dn90, Rz.o.=165.47
1.50 165.47 166.97 Zasuwa miękkouszczalniona kołnierzowa Dn150
0.68%
12.5
12
13.0m
W15
1205.5
1.50 165.55 167.05 Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
0.16%
Tr6
ZL6
1°
90°(K1)
-1°
W15
0°


167.60
13
290.0
167.73


14
167.67
G
-2.00
nN
Pd+G
-0.50
-0.70
Og5
Tr7
ZL7
1495.5
1.0
1496.5
15
290.0m
0.37%
1.50
166.03
167.53
Trójnik równoprzelotowy zredukowany 2000 Ø160/0
Proj. połączenie z przewodem Hp7 Dn90, Rz.o.=166.03
1.50
166.03
167.53
Zasuwa miękkouszczalniona kołnierzowa Dn150
ZL7
Tr7
-1°
89°(K1)
167.51
62.0
W16
1558.5
62.0m
0.55%
1.50
165.80
167.30
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
W16
0°



16
17
168.0
166.94
166.67
W17
1726.5
168.0m
1.08%
1.50
164.88
166.38
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
W17
0°
22.5
22.5m
W18
1749.0
1.50
164.64
166.14
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
W18
3°
0.46%
12.5
W19
1761.5
1.50
164.58
166.08
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
W19
0°
30.0


Tr8
ZL8
1791.5
1.0
1792.5
6.0
W20
1798.5
18
37.5
W21
1836.0
30.5
W22
1866.5
43.0
19
Nw1
1909.5
31.5
W23
1941.0
43.5
49.5m
0.53%
37.0m
0.71%
30.5m
0.74%
75.0m
1.5%
1.50 164.44 165.94 Trójnik równoprzelotowy 2000 Ø160
Proj. połączenie z przewodem Hp8 Dn90, Rz.o.=164.44
1.50 164.44 165.94 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa Dn150
1.50 164.41 165.91 Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
1.50 164.21 165.71 Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
165.69
1.50 164.00 165.50 Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
1.50 163.68 165.18 Opaska z zasuwą do nawiercania
1.50 163.44 164.94 Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
164.92
ZL8
Tr8
0°
90°(K1)
3°
-1°
W20
W21
0°
W22
0°
Og4
nN
Pd+O
G
G
-2.00
-1.30
-0.60
-0.40
Nw1
0°
W23
0°

W24	1984.5		43.5m	1.50	162.79	164.29	Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
		7.5	1.31%				
Tr9	1992.0			1.50	162.69	164.19	Trójnik równoprzelotowy 2000 Ø160 Proj. połączenie z przewodem Hp9 Dn90, Rz.o.=162.69
		1.0					
ZL9	1993.0			1.50	162.68	164.18	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa Dn150
20		22.0					
Nw2	2015.0		30.5m	1.50	162.39	163.89	Opaska z zasuwą do nawiercania
			2.39%				
						163.71	
		72.0					
Nw3	2087.0		72.0m	1.50	160.68	162.18	Opaska z zasuwą do nawiercania
			2.81%				
21		20.5				161.85	
W25	2107.5		20.5m	1.50	160.10	161.60	Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
			2.87%				
		55.0				160.52	


W24
0°
ZL9
Tr9
0°
89°(K1)
0°
Nw2
0°
G
nN
-0.80
Og3
Nw3
0°
W25
1°


0°
2°
84°(K1)
-2°
88°(K1)
1°
0°
43°
0°
W26
Nw4
Og2
Gb
-0.20
nN
Pd+G
-0.80
-1.00
G
-1.50
G
-2.00
rura ochronna
Ø250, L=22,0m
Tr10
W27 Tr12
ZL12
W28 W29
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
Opaska z zasuwą do nawiercania
Proj. połączenie z przewodem PW1 Ø40, Rz.o.=157.90
Trójnik równoprzelotowy 2000 Ø160
Proj. połączenie z przewodem W2 Ø160, Rz.o.=157.10
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
Trójnik równoprzelotowy zredukowany 2000 Ø160/90
Łuk PE Dn160 PE100 SDR 17
Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa Dn150
Trójnik równoprzelotowy 2000 Ø160
160.02
159.40
158.60
157.80
157.80
157.70
157.70
158.52
157.90
157.10
156.30
156.30
156.20
156.20
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
55.0m
2.54%
24.5m
3.61%
22.0m
2.03%
39.5m
0
4.0
0.22%
46.5m
2162.5
24.5
2187.0
22.0
2209.0
39.5
2248.5
4.0
2252.5
46.0
2298.5
2299.5
W26
Nw4
Tr10
W27
Tr12
W28
ZL12
W29
22

Inwestor:	Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów				Nr rys. W-3
Tytuł projektu:	PROJEKT BUDOWLANY Projekt sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecią na dz. ewid. nr 621w m. Posiadały w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów " Umowa nr: IZP.7021.3.1.2021				Skala: 1:100/500 Format
Treść rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø160 cz.2				Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Maciej Strzałkowski	instal. sanit.	St-99/86	07 -2022	
Sprawdzający:	Inż. Jacek Filipczak	instal. sanit.	MAZ/0500/POOS/06		
Biuro projektów:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS UL.LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				Branża: SANITARNA Data: lipiec 2022