

BZP.271.12.2023



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

SPROSTOWANIE

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 2

winno być:

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ – 1

Dane	Opis
Tryb postępowania	Podstawowy (art. 275 pkt 1)
Nazwa zamówienia	„Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno”- II postępowanie
Znak sprawy	BZP.271.12.2023 r.
Data pisma	6 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gatunku drewna do wykonania deku, z drewna modrzewiowego na deski sosnowe impregnowane ciśnieniowo o grubości 34mm? Z naszego doświadczenia wynika, że drewno modrzewiowe o tak dużej grubości, podczas długotrwałej ekspozycji słonecznej jest narażone na liczne spękania i skręcanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drewna gatunku sosna, impregnowana ciśnieniowo, do wykonania podłużnic ramy pod podest pomostów, o wymiarach takich samych lub większych niż podane w projekcie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.

3. Klasa wyborowa KW a tym samym klasa wytrzymałości C30 jest w Polsce nieosiągalna. Czy w związku z tym Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie drewna o niższych parametrach czyli klasa KS, C24?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klasy C24

4. Proszę potwierdzić wymiary pływaka jakie mają być zastosowane w konstrukcji pomostu pływakowego. Czy jest to 3000x2380x750mm, nośność ok. 3500kg? ?

BZP.271.12.2023



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Odp. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające warunki użytkowe, bez zmiany ilości zaprojektowanych pływaków.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie pływaka styropianem o gęstości $\sim 18 \text{ kg/m}^3$?

Odp. Tak w przypadku zachowania parametrów użytkowych.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie betonu o mrozoodporności F150? Mrozoodporność F200 jest stosowana przy budowie przęseł mostów i innych konstrukcji narażonych na długotrwałe obciążenia."

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie betonu o mrozoodporności F150.

Złagodzenie warunków udziału w postępowaniu, bez zagwarantowania właściwego czasu na sporządzenie ofert wykonawcom spełniającym warunki złagodzone, a nie spełniającym warunków pierwotnych, stanowi działanie, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję oraz równość szans na rynku ofert (...)."

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział X otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca związany jest ofertą do: **dnia 11 października 2023 r.**”;

2) rozdział XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca składa **ofertę na Platformie zakupowej w terminie do: dnia 12 września 2023 r. do godz. 10:00.**”;

3) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:

„Oferty zostaną otwarte w dniu: **12 września 2023 r. o godz. 10:30.**”

Zamawiający informuje, że **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ – 1** staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążące przy składaniu ofert.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Krzysztof Zacharzewski

/-/ Burmistrz Złocieńca