



**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W GRUDZIĄDZU**

Grudziądz, 26 sierpnia 2022 r.

PT.2370.3.4.2022

**INFORMACJA O TREŚCI PYTANIA WYKONAWCY ORAZ O UDZIELONYM  
WYJAŚNIENIU**

Dot. Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz (Nr postępowania – PT.2370.3.2022)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1121 ze zm.), Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy następujące pytania dotyczące treści Nr postępowania – PT.2370.3.2022 na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w poniższy sposób:

**Treść pytania:**

1. Prosimy o poprawienie zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej. Z zamieszczonych zestawień wynika, że drzwi z wentylacją mają mieć izolacje akustyczną. Drzwi przeszklone mają spełniać parametry drzwi akustycznych. Drzwi stalowe również mają być wykonane jako akustyczne. Nawet drzwi przesuwne mają być wykonane jako akustyczne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać drzwi z wentylacją - bez izolacyjności akustycznej. Pozostałe drzwi zgodnie z projektem.

**Treść pytania:**

2. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi stalowe mają mieć ościeżnicę obejmującą. rzadkością jest montowanie drzwi stalowych na takich ościeżnicach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że stalowe należy wykonać zgodnie z projektem.

**Treść pytania:**

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację, jakie należy wycenić wycieraczki zewnętrzne do budynku. Na rysunku rzut parteru tylko część z nich jest opisana. Czy należy wykonać wszystkie wycieraczki z osadnikami aluminiowymi z odpływem wody. Koszt 1m2 to około 700 zł.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wycieraczki zewnętrzne należy wykonać zgodnie z projektem.

**Treść pytania:**

4. Brak w przedmiarach urządzeń i armatury sprężarki Air Pol — prosimy o potwierdzenie, czy nie należy wyceniać.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 – OPZ punktem 2.13 i 6.1 zakres postępowania nie obejmuje sprężarki Air Pol i armatury.

**Treść pytania:**

5. W opisie instalacji występują kolektory słoneczne brak w przedmiarach- czy nie jest to przedmiotem przetargu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 – OPZ punktem 2.23 zakres postępowania nie obejmuje dostawy kolektorów słonecznych.

**Treść pytania:**

6. W dokumentacji jest 7 szt. Central wentylacyjnych, w przedmiarach 1 szt. Jaki jest zakres przetargu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 – OPZ punktem 2.14 zakres postępowania nie obejmuje dostawy central wentylacyjnych NW1, NW2, NE3, NW4, NW6, NW7. Obejmuje dostawę centrali NW5.

**Treść pytania:**

7. Brak w przedmiarach urządzeń klimatyzacji jednostek wew. i zewnętrznych oraz agregatów do central — czy jest to przedmiotem przetargu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 – OPZ punktem 2.11 i 2.12 zakres postępowania nie obejmuje dostawy urządzeń klimatyzacji jednostek wew. i zewnętrznych oraz agregatów do central.

**Treść pytania:**

8. Występują różnice pomiędzy dokumentacją a przedmiarami w ilościach białego montażu, brakuje w przedmiarach umywalek i baterii 5 szt., zlewozmywaków 8 szt., kabiny prysznicowej 1 szt. oraz ścianki szklanej prysznicowej — czy do oferty przyjmować ilości z przedmiarów czy dokumentacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zamówienie należy zrealizować zgodnie z projektem przedmiar występuje pomocniczo w zamówieniu.

**Treść pytania:**

9. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach, gdzie ma być ułożona podłoga podniesiona ma być ułożona na niej wykładzina prądoprzewodząca. Producent podłóg podniesionych zapewnia, że wystarczy wykładzina antystatyczna, której cena jest znacznie korzystniejsza.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie wystarczy wykładziny antystatycznej.

**Treść pytania:**

10. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w pomieszczeniach, gdzie ma być ułożona podłoga podniesiona projektowane są szafy. Czy ma być wzmocniona konstrukcja podłogi w miejscu szaf ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że szafy ważą od 300kg do 350 kg dlatego wymagane jest wzmocnienie konstrukcji podłogi w miejscu posadowienia szaf.

**Treść pytania:**

11. Z uwagi na bardzo rygorystyczne warunki finansowania przez Zamawiającego w/w zadania Wykonawca zmuszony jest do zaciągnięcia kredytu. Czy Zamawiający dopuści zawarcie cesji wierzytelności dla instytucji finansowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zawarcie cesji wierzytelności dla instytucji finansowej.

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Grudziądzu  
Z up.  
mł. bryg. Tomasz Zdrojewski  
Zastępca Komendanta Miejskiego  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacja zamieszczona na stronie [https://www.platformazakupowa.pl/pn/straz\\_grudziadz](https://www.platformazakupowa.pl/pn/straz_grudziadz)  
w dniu 26 sierpnia 2022 r.