



**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
tel: (48 22) 775 73 38  
fax: (48 22) 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl  
www.zwikndm.pl  
REGON: 017441290  
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

Nowy Dwór Mazowiecki, 29.06.2022 r.

**Dot.** *Przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim”, nr ref.: ZP/1/06/22*

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim przesyła odpowiedź na zadane przez Państwa pytanie:

**Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy w ramach zadania należy dostarczyć analizator barwy i OWO. Pomiary te nie występują w opisie oraz na schematach branży technologicznej, są jednak wrysowane w projekcie branży elektrycznej na rysunku „04\_E\_03 Parter — instalacje i urządzenia.pdf” — oznaczenie na rysunku B.OWO.F. Ze względu na cenotwórczy charakter ww. elementów prosimy o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

**Odpowiedź:**

Zadanie **nie** obejmuje dostarczenia analizatora barw i OWO. Na rysunku omyłkowo pozostawiono te elementy.