

Radziejów, dnia 5 kwietnia 2024 roku

Or.VII.272.2.1.2024.

Naprawa pokrycia dachu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie 1 - Czy przed obróbką kominów montujemy kliny spadkowe ?, dach jest jednospadkowy, żeby uniknąć zastoin uważamy że jest to potrzebne.

Odpowiedź: W obecnym stanie dachu nie ma wykonanych klinów spadkowych. Jeśli dodatkowe kliny mają zabezpieczyć dach przed zaciekaniem - tak należy wykonać kliny spadkowe

Pytanie 2 - Czy do obróbki wymiany obróbek blacharskich ujęto montaż płyt OSB ? Naszym zdaniem jest to potrzebne dla prawidłowego wykonania.

Odpowiedź: Jeżeli po robotach demontażowych istniejących obróbek blacharskich nie będzie możliwości równego i płaskiego ułożenia nowej blacharski, należy jako podkład z płyty OSB minimum 15mm zaimpregnowaną środkiem wodoodpornym.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow>

Z poważaniem: