



Chmielno, 12.09.2024 r.

Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
RZP-II.271.30.2024

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Borzestowie.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp:

Pismo 1 z dnia 11.09.2024 r.

Pytanie nr 1 Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej. Dla lepszego zobrazowania urządzeń prosimy o obejrzenie załączonego filmu.

<https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=-KQ9dvQrm249MwV6>

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Propozycja jest daleko idącą zmianą projektową, która wymaga dodatkowej pompowni.

Pismo 2 z dnia 11.09.2024 r.

Pytanie nr 2 Proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania do 10 miesięcy, zawarty termin realizacji w projekcie umowy (5 miesięcy) z uwagi na procesy technologiczne (konstrukcyjne i wodno-sanitarne) jest nierealny do wykonania i już na samym wstępie postępowania posiada wadę formalną.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.