

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania w oparciu o zestawy głośnikowe niskopedancyjne?

Z uwagi na niekorzystne spadki energii w instalacjach nisko-omowych nie są one dopuszczalne. Transformator pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia ograniczającego zbyt dużą moc dostarczaną do urządzeń głośnikowych.

Pytanie nr 6 :

Zawarte w opisie projektowym specyfikacje zestawów głośnikowych dla hali sportowej przygotowane są tak, że ograniczają konkurencję - przygotowane są pod produkty marki JBL AWC 82 i AWC 129. Wymaganie dostarczenia zestawów głośnikowych charakteryzujących się min. klasą odporności o wartości IP56 („zestaw głośnikowy typ I” i „zestaw głośnikowy typ II”) nie ma żadnego uzasadnienia w instalacji w budynku. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawów głośnikowych, które nie posiadają klasy odporności IP ?

Odpowiedź 6 :

Zamawiający dopuszcza urządzenia nieposiadające określonego w dokumentacji stopnia ochrony IP.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert oraz zmienił SWZ pismem z dnia 25.01.2022r . Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2022 r. – numer ogłoszenia 2022/BZP 00034723/01 .

