

Do: Inspektor Nadzoru


Od: SKANSKA S.A.

Miasto Katowice
Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU

Nr : E - 25

Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Ligota w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota”

Material: Przewód typu OWY do zasilania opraw LED			
Producent: Zakłady kablowe Bitner Sp. z o. o., ul. Friedleina 3/3, 30 – 009 Kraków			
Kraj pochodzenia: Polska			
Miejsce wbudowania: wiatra rowerowa i przystankowa			
Zgłoszony przez:		SKANSKA S.A.	
Załączniki: 1. Deklaracja właściwości użytkowych Nr 0038/DWU/E/2017			
	Data	Nazwisko	Podpis
W imieniu Wykonawcy		Skanska S.A. Kierownik Robót UPR. nr ewld. MAP/0001/WBD/16 Michał Banyś	
<input type="checkbox"/> Zatwierdzam: materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu wbudowania.		<input type="checkbox"/> Odrzucam: materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu wbudowania (szczegóły decyzji w piśmie).	
W imieniu Inwestora:		W imieniu Inwestora:	

UWAGI:



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0038/DWU/E/2017

OWY; 300/500V

1. Kod typu wyrobu

OWY; 300/500V

2. Numer typu, partii lub serii

Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia.

3. Zamierzone zastosowanie

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o., 30-009 KRAKÓW, ul Friedleina 3/3

Zakład Produkcyjny: Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o., 32-353 TRZYCIĄŻ 165

4. Nazwa i adres producenta

4

5. System lub systemy oceny i weryfikacji swu

6. Identyfikacja jednostek notyfikowanych: ND,

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasyfikacja ogniowa	Feu	PN-EN 50575:2015-03+A1:2016-11
Substancje niebezpieczne	brak	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklaruowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Trzyciąż, 11.01.2018

Miejsce i data wystawienia

ZAKŁADY KABLOWE BITNER

sp. z o.o.
ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Jurek Susnowski

nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację nr 0038/DWU/E/2017 z dnia 11.01.2018

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

OBI COMPLEX

Rafał Zgoda

44-240 Zory, ul. Wysoka 5

tel. kom. 601 070 331 tel/fax 32 435 07 71

e-mail: biuro@obicomplex.pl

NIP 633-155-01-70, REGON 270710085

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. 30-009 Kraków ul Józefa Friedleina 3/3

Adres korespondencyjny: 32-353 Trzyciąż 165

tel +48 12 389 40 24 • fax +48 12 380 17 00

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000653658, NIP 6372159473, REGON 121163910 Kapitał zakładowy 63 807 588 zł

www.bitner.com.pl

bitner@bitner.com.pl