

Leszno, dn. 11-10-2018 r.

WEO18E217782

AS Biuro Projektów i Nadzoru  
mgr inż. Adam Strzeszyński  
ul.F. Rzeźniczaka 11b/3  
65-119 Zielona Góra

Dotyczy: uzgodnienia nr 47 projektu przebudowy dróg gminnych w m. Gołaszyn.

Na terenie projektowanej przebudowy dróg znajdują się urządzenia elektroenergetyczne SN-15 kV, nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:  
Zachować odległości projektowanej przebudowy dróg od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable SN-15 kV, nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się. W miejscach występujących kolizji na kablach zabudować rury osłonowe. Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia.

Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

W przypadku wystąpienia kolizji, należy wystąpić pisemnie z osobnym wnioskiem o określenie warunków na ich usunięcie do ENEA Operator Sp. z o.o. RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi, należy zachować odległości bezpieczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Grzegorz Piotrowiak  
Tel. (65)3152137

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

ENEa Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Leszno  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
*Bronisław Nadobnik*

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Bojanowie  
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo  
tel. 065 5456230, 694 417 486  
NIP 699-00-13-788, REG 410212851

Bojanowo, 22.10.2018

ZWiK.7021.61.2018

**Biuro Projektów i Nadzoru  
mgr inż. Adam Strzeszyński  
ul. Rzeźniczaka 11b/3  
65-119 Zielona Góra**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie uzgadnia zagospodarowanie terenu dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn z następującymi uwagami:

- na terenie planowanych prac znajdują się urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w postaci obudów zasuw, nawierteł oraz studnie kanalizacyjne
- wykonane prace należy zgłosić do odbioru w zakresie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

otrzymują:  
adresat  
a/a

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Dudziak



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

**Gazownia w Rawiczu**  
Ul. Piotra Skargi 7, 63-900 Rawicz  
tel.(65) 546-12-99

**Biuro Projektów i Nadzoru AS**  
**Ul. F. Rzeźniczaka 11B/3**  
**65-119 Zielona Góra**

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGPO.0110.764.07. **1188** .2018

Rawicz, 12-10-2018r.

Dot.: Przebudowy drogi gminnej w m. Gołaszyn

Gazownia w Rawiczu opiniuje bez uwag projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy dróg gminnych w m. Gołaszyn.  
Jednocześnie informujemy, że w ulicach przeznaczonych do przebudowy nie posiadamy istniejących sieci i przyłączy gazowych.

Z poważaniem  
Marek Stankowski – p.o. Kierownik Gazowni w Rawiczu

p.o. KIEROWNIKA  
Gazownia w Rawiczu

Marek Stankowski