LEGENDA:

- Projektowana KS z rur PVC ø200mm.
- HP80 — Pojektowany wodociąg wraz z hydrantem podziemnym
- Wø110 SDR 17 — Pojektowany wodociąg z rur PVC ø110 wraz z zasuwą
- SR1 — Projektowana studnia rewizyjna KD
- W1 — Projektowana studnia wpustu ulicznego KD
- SH1 — Projektowana studnia chłonna KD
- Projektowany przykanalik KD z rur PVC 200mm.
- Pojektowany kolektor KD
- Granica opracowania
- Nawierzchnia nawierzchnia

OZNACZENIE	OPIS
	Projektowana linia kablowa 0,4 kV typu NA2XY-J 4x35mm²
	Projektowana linia kablowa 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120mm² - kolizja
	Projektowana latarnia
	Projektowana rura osłonowa SRS 110
	Na pozostałej długości kabel chronić rurą osłonową DVR 75
X	Elementy istniejącej sieci oświetleniowej Tauron Nowe Technologie do demontażu (słupy wraz z przęsłami napowietrznymi) oraz sieci kablowej TD S.A.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Wojciech Hyliński
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. nr OPL/1328/PBE/17

PROJEKTANT:	mgr inż. WOJCIECH HYLIŃSKI upr. nr OPL/1328/PBE/17	
OPRACOWUJĄCY:	mgr inż. WOJCIECH HYLIŃSKI	
NAZWA ZADANIA:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieroniowice usunięcie kolizji z siecią nN Tauron Dystrybucja S.A.	
LOKALIZACJA:	SIERONIOWICE DZ. NR 439/1, 439/11, 436/14, 436/15, 436/16, 436/13, 431, 430, 429, 400/2 OBRĘB: SIERONIOWICE 0075; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: UJAZD - 161105_5	
INWESTOR:	GMINA UJAZD 47-143 UJAZD UL. SŁAWIĘCICKA 19	DATA: 28-09-2023
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1 : 500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		RYS. NR: E 01