

– słup stalowy, ośmiokątny, ocynkowany o wysokości 8m z wysięgnikiem o długości 1,5m i kącie podniesienia 5° posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym 4xM20/260x260x1600mm z oprawą LED 55W, obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, min. strumień oprawy 6750lm, min. skuteczność 123 lm/W, temp. barwowa 4000K, IP66, IK09, optyka o dużej efektywności dedykowana do dróg gminnych, nachylenie oprawy -5°

– słup stalowy, ośmiokątny, ocynkowany o wysokości 6m z wysięgnikiem o długości 1,5m i kącie podniesienia 5° posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym 4xM20/260x260x1600mm z oprawą LED 80W, obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, min. strumień oprawy 10200lm, min. skuteczność 128lm/W, temp. barwowa 5700K, IP66, IK09, optyka o dużej efektywności dedykowana do przejść dla pieszych, nachylenie oprawy 0°

Połączenia kabli we wnękach słupowych za pomocą izolacyjnych złączy kablowych IZK (izolacyjne złącze bezpiecznikowe, izolacyjne złącze fazowe, izolacyjne złącze zerowe)

– proj. uziom pionowy ze stali pomiedziowanej Φ14,2mm o R<30Ω

WYKONAWCA KD-PROJEKT mgr inż. Krzysztof Nawrocki	Stadium	TOM D - PROJEKT TECHNICZNY			
	Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
INWESTOR Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 Gostyń	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	mgr inż. Mirosław Nowak	WKP/0218/POOE/05	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej elektrycznej	
	Sprawdzający	mgr inż. Maria Skrzypczak	880/86/Lo	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej elektrycznej	
TEMAT "Budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu"	DATA: 03.2021			SKALA: -	
	BRANŻA: Elektryczna	RYSUNEK NUMER: 2E		ARKUSZ NUMER: -	

A3