



Data:

19 WRZ. 2023

mgr Beata Weron-Białas  
Sekretarz Gminy

P. P. Fudchen

P. D. Rywia

10688/09/2023

URZĄD GMINY w Ciężkowicach

2023-09-19

ilość załączników .....

podpis .....

**MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY**

Kraków, dnia 14 września 2023 r.

NS.9022.1.318.2023

**Gmina Ciężkowice**ul. Tysiąclecia 19  
33-190 Ciężkowice**DECYZJA**

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku pana Stanisława Kuropatwa, Burmistrza Gminy Ciężkowice, z dnia 11 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 18 sierpnia 2023 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniu kuchni, usytuowanej w projektowanym Żłobku Publicznym, zlokalizowanym w m. Kipszna, gm. Ciężkowice, dz. nr 130,

**wyraża zgodę**

na odstępstwo od warunków technicznych powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury i obniżenie wysokości do poziomu 3,00 m, w pomieszczeniu kuchni (ozn. nr 6), usytuowanym w ww. żłobku, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu klimatyzacji.

**Uzasadnienie**

W dniu 18 sierpnia 2023 r., do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek pana Stanisława Kuropatwa, Burmistrza Gminy Ciężkowice, w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniu kuchni (ozn. nr 6), usytuowanej w projektowanym Żłobku Publicznym, zlokalizowanym w m. Kipszna, gm. Ciężkowice, dz. nr 130.

Wnioskiem o odstępstwo objęto pomieszczenie kuchni o wysokości 3,00 m i powierzchni 27,53 m<sup>2</sup>, usytuowane na poziomie parteru istniejącego budynku podlegającego przebudowie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76  
www.gov.pl/web/wsse-krakow e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka  
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555  
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093  
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

oraz zmianie sposobu użytkowania, na żłobek publiczny. W pomieszczeniu kuchni przygotowywane będą posiłki wraz z ich obróbką termiczną, przeznaczone dla dzieci przebywających w placówce, a planuje się tam zatrudnienie dwóch osób, na stałych stanowiskach pracy.

Do rozpatrzenia Wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości mają zastosowanie przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., poz. 1225), a dodatkowo w związku z treścią § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia – przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn.zm.), w odniesieniu do pomieszczeń pracy.

Kuchnia, kwalifikuje się przy zastosowaniu przepisu § 72 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury do pomieszczeń przeznaczonych do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (tj. m.in. podwyższona temperatura, wilgotność, intensywne zapachy), dla których wysokość powinna wynosić 3,30 m. Z kolei § 72 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi m.in., że pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3,0 m i 3,30 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,50 m, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Równocześnie § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*, w pomieszczeniu objętym wnioskiem, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, wysokość w świetle nie może być mniejsza niż 3,30 m. W dalszej części tego przepisu (§ 20 ust. 2) dopuszcza się obniżenie wymaganej wysokości w przypadku zastosowania klimatyzacji oraz pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W świetle powyższych uregulowań prawnych, powyższe pomieszczenie, spełnia warunek do udzielenia zgody na odstępstwo od wymaganej przepisami wysokości, na warunkach określonych w osnowie niniejszej decyzji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie, jest pozytywne.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.



Z up. Małopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

*mgr Daniel Cyz*  
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego



### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, **w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji** (art. 127 i 129 Kpa).
2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z przepisem art. 127a Kpa  
§ 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 130 kpa  
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.  
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.  
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:  
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);  
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy  
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

### Załącznik:

Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Otrzymuje: Adresat

Ref. spr.: mgr inż. B. Czerwień, tel.: 12 25 49 455