SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN–S



Kable typu N2XH–J w klasie reakcji na ogień B2ca–s1b, d1, a1
Rura osłonowa na kable, giętka, materiał PCV samogasnący



Obudowa wnękowa 6x36
IP30, II kl. ochronności,
RAL 9010, IK09, gł. 110 mm,
Zgodność z normą PN-EN 61439-3

INWESTPROJEKT TARNÓW

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH
INWESTPROJEKT - TARNÓW
33-100 Tarnów *ul. Sowińskiego 19* *tel. (0-14) 621-09-36*

Obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007

Rysunek: Schemat rozdzielnicy głównej RG

Zespół autorski:	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*	*Data:*	*Skala:*
mgr inż. Artur Gawełczyk	MAP/0039/PWOE/11 spec. instalacyjna		08.2023 r.	
Sprawdził: inż. Tomasz Więcek	MAP/0177/PWOE/07 spec. instalacyjna		*Nr arch:*	*Nr rys:* E2.1