



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 06.10.2023 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.18.2023**

FI.271.18.2023

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Proszę o dosłanie projektu technologii dla fontanny – ściana wodna z wylewką wraz przedmiarem robót.”

Odpowiedź:

Przedmiar robót uzupełniony o element "Fontanna ściana wodna z wylewką" w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Technologia – jest to gotowy element małej architektury i należy zamontować oraz dobrać i zamontować niezbędne elementy (pompę i inne elementy niezbędne do prawidłowego działania fontanny) według zaleceń i instrukcji producenta "ściany wodnej z wylewką".

Pytanie nr 2:

„Proszę także o informację dot. Drzew liściastych – platan kloniasty poz. 16 – podana w specyfikacji informacja na temat wys. pnia PA 250-300 kłóci się z informacją podaną w odpowiedziach z dnia 4.10.2023 obwód pnia na wys. 1m – 14-16cm – którym parametrem mamy się kierować?”

Odpowiedź:

Pozycja 16. Platan kloniasty z załącznika "Spis projektowanych roślin"

Dla tej pozycji podano następującą specyfikację: obwód pnia na wysokości 1m: 14-16 cm, wysokość korony: PA 250-300, bo zaprojektowano drzewo o formowanej koronie na kratce w formie płaskiego parasola.