



Aleksandrów Kujawski, dnia 03.03.2021 r.

ZP.271.4.2021.EW

Zapytanie nr 4

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 02.03.2021 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.4.2021.EW pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Brak w przedmiarze pozycji demontażu istniejącej kotłowni – czy do oferty należy wliczyć demontaż i utylizację urządzeń istniejącej kotłowni, a zatem dopisać pozycje przedmiaru?

Odpowiedź: W ofercie należy ująć demontaż istniejącej kotłowni.

2. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania sieci zewnętrznej gazowej od granicy działki do kotłowni – czy w ofercie ująć wykonanie tego zakresu robót? Na rysunku zagospodarowania usytuowano instalację c.o. i gazową w bezpośrednim sąsiedztwie, czy zlokalizować obie instalacje w jednym wykopie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ułożenie instalacji c.o. i gazu w jednym wykopie.

WOJT
mgr Andrzej Olszewski