

Gmina Lipusz

miejsce przyjazne



RG.271.7.2021.GL

Lipusz 15.11.2021 r.

Wykonawcy

Dot. przetargu: „**Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz**”

W odpowiedzi na pytania i wnioski uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyjaśniam, iż:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie wymiarów i kolorystki kostki brukowej.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem budowlanym strona 22 tj.

„Na nawierzchnię drogi oraz zjazdów zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm (dwuteownik) w kolorze szarym droga i w kolorze grafit zjazdy (prostokątna), na nawierzchnię chodnika zastosować kostkę betonową prostokątną o grubości 6 cm. Kolorystykę nawierzchni należy uzgodnić z zamawiającym.”

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
(podpisano elektronicznie)