

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Wykonanie bieżącego remontu oczyszczalni ścieków typu SUPERBOS w Serwinowie, gmina Dobromierz** numer postępowania: **ZP.271.13.2021**.

1. Wnioskujemy o uznanie, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 2 roboty na oczyszczalniach ścieków polegające na montażu systemu napowietrzania bazującego na dyfuzorach z membraną poliuretanową o wartości razem minimum 200.000 zł, z czego jedna z nich nie może być mniejsza niż 60.000 zł. Powyższy warunek zawarty jest w rozdziale II pkt 7, ppkt 4, lit. a). Naszym zdaniem zastosowanie dyfuzorów rurowych i dyskowych jest tożsame.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. W związku z faktem, że Zamawiający do dokumentów przetargowych nie załączył przedmiarów robót, a jedynie przedstawił je w formie opisowej, wykonanie kosztorysu ofertowego porównywalnego z innymi oferentami jest niemożliwe. Wobec powyższego wnioskujemy, aby Zamawiający odstąpił od warunku przedstawienia kosztorysu ofertowego, którego wymaga w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w pkt 15 ppkt1.

Odp. Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że możliwe są odbiory częściowe robót, w oparciu o które nastąpi częściowe rozliczenie wynagrodzenia, co uwzględni wzór umowy w par. 5 pkt 9 oraz, że ten zapis nie stoi w sprzeczności z zapisem w tym samym paragrafie w punkcie 2.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość odbiorów częściowych i częściowego rozliczenia robót.

4. W par. 5 pkt 2 wzoru umowy zawarto także zapis, że całość zamówienia obejmuje również rozruch technologiczny. Proszę o wyjaśnienie czy koszt rozruchu technologicznego należy doliczyć do ceny ofertowej tego przetargu. Konieczności przeprowadzenia rozruchu technologicznego nie uwzględniono w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego po wykonaniu robót. Koszt należy skalkulować w cenę oferty.

Zastępca Wójta

(-) Edward Krumplewski