

Toruń, 04 maja 2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - D/26/12WOG/2022

na: DOSTAWA OGRODZENIA

PYTANIE:

Pytanie 1 – Czy słupek oraz panel mają być ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461?

Pytanie 2 – Czy obejmy mają być ocynkowane ogniowo czy galwanicznie? Proszę o podanie grubości blachy z jakiej ma być wykonana obejma.

Pytanie 3 – Czy śruba do obejmy ma być ocynkowana galwanicznie lub ogniowo czy ma być wykonana ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – Słupki ogrodzeniowe oraz panele mają być ocynkowane ogniowo.

Ad. 2 – Obejmy mają być ocynkowane galwanicznie. Grubość obejmy min 2 mm.

Ad. 3 – Śruby i obejmy mają być ocynkowane galwanicznie. Nakrętki mają być zrywalne i ze stali nierdzewnej.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie prowadzą do zmiany treści SWZ.

KOMENDANT

/-/

płk Grzegorz GOTOWICZ

Sporządziła:
Agnieszka ZAKRZEWSKA
(tel: 261 433 824)
04.05.2022 r.
Sekcja Zamówień Publicznych