

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl



Wojciech Pestka
Podmiejska Boczna 11
66-400 Gorzów Wielkopolski

W/ znak:
N/ znak: PSGWH00/DT/ZMS-5000-101154/17

z dnia 24-05-2017
z dnia 20-06-2017

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. lubuskie, gm. Kostrzyn nad Odrą, m. Kostrzyn nad Odrą, ul. Witnicka (od skrzyżowania z ul. Gorzowską do skrzyżowania z ul. Osiedle Warniki) i Osiedle Warniki (od ul. Wyszyńskiego do granicy m. Kostrzyn nad Odrą) - przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 24.05.2017 r. (wpłynęło do Zakładu 31.05.2017 r.) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy drogi ul. Witnickiej (od skrzyżowania z ul. Gorzowską do skrzyżowania z drogą Osiedle Warniki) i Osiedle Warniki (od ul. Wyszyńskiego do granicy Miasta Kostrzyn nad Odrą) w Kostrzynie nad Odrą wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, informujemy, że na terenie objętym przedmiotowym opracowaniem ułożona jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia tj.:

- o gazociąg DN 150 mm stal. (wybudowany w latach 1986-1987) ułożony wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz ul. Osiedle Warniki włączony do gazociągu DN 200 mm stal. na wysokości skrzyżowania ul. Osiedle Warniki z ul. Witnicką, wraz z przyłączami gazowymi do budynków do budynków zlokalizowanych wzdłuż w/w ulic;
- o gazociąg DN 200 mm stal. (wybudowany w latach 1986-1987) ułożony wzdłuż ul. Osiedle Warniki (odcinek 0+320.00 – 1+988.00) wraz z przyłączami gazowymi do budynków do budynków zlokalizowanych wzdłuż w/w ulic;
- o gazociąg dn 225 PE (wybudowany w 2003 r.) ułożony wzdłuż ul. Witnickiej włączony do gazociągu dn 400 PE w ul. Osiedle Warniki wraz z przyłączami gazowymi do budynków do budynków zlokalizowanych wzdłuż w/w ulicy;
- o gazociąg dn 315 PE (wybudowany w latach 1998-1999) ułożony w ul. Wyszyńskiego oraz ul. Osiedle Warniki (na odcinku 0+320.00 – 1+988.00), wraz z przyłączami gazowymi do budynków do budynków zlokalizowanych wzdłuż w/w ulic;
- o gazociąg dn 400 PE (wybudowany w latach 2014-2015) ułożony w ul. Wyszyńskiego oraz ul. Osiedle Warniki (na odcinku 0+320.00 – 1+988.00).

W/w sieć gazowa po wybudowaniu została zinwentaryzowana i wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu, na których sporządzony został plan zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania, dodatkowo oznaczona kolorem żółtym na załączniku graficznym do niniejszego pisma (rys. nr 1-1, rys. nr 1-2, rys. nr 1-3 i rys. 1-4). Głębokość ułożenia sieci gazowej określają rzędne wysokościowe wniesione na mapy geodezyjne. Opisana powyżej sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo informujemy, że gazociągi średniego ciśnienia DN 150 mm stal. w ul. Wyszyńskiego i ul. Osiedle Warniki oraz DN 200 mm stal. w ul. Osiedle Warniki przeznaczone są do wyłączenia z eksploatacji. W chwili obecnej trwają prace polegające na przełączaniu istniejących przyłączy gazowych do budynków włączonych do w/w gazociągów – do istniejącego opisanego powyżej gazociągu średniego ciśnienia dn 315 PE ułożonego wzdłuż gazociągu DN 150 i DN 200 mm stal.. Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2018 roku.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej powyżej sieci gazowej średniego ciśnienia wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu), których szerokość zależy od rodzaju obiektu terenowego. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w

zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia). Ponadto dla wyżej opisanych sieci gazowych średniego ciśnienia wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała i wynosi 1 m.

W strefach kontrolowanych o szerokości 1 m PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownią w Kostrzynie nad Odrą.

W związku z powyższym w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przebudowy drogi ul. Witnickiej (od skrzyżowania z ul. Gorzowską do skrzyżowania z drogą Osiedle Warniki) i Osiedle Warniki (od ul. Wyszyńskiego do granicy m. Kostrzyn nad Odrą) w Kostrzynie nad Odrą wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić nw. uwagi:

1. Przebudowę drogi należy zaprojektować w taki sposób, aby odległość pozioma mierzona od osi gazociągu do krawędzi krawężników oraz skrajnych ścianek kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wynosiła nie mniej niż 0,4 m od zewnętrznej ścianki gazociągu/rur osłonowych, do krawędzi krawężników oraz skrajnych ścianek kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
2. Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) - należy zachować minimalną odległość pionową 0,2 m od zewnętrznej ścianki istniejących/rur osłonowych gazociągów średniego ciśnienia PE (zaleca się min. 0,5 m). Kanalizację deszczową oraz sanitarną należy ułożyć pod istniejącą czynną siecią gazową średniego ciśnienia.
3. W miejscach istniejącej wybudowanej na sieci gazowej armatury, poziom istniejących skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni.
4. W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych muszą znaleźć się ponad ułożonymi czynnymi gazociągami średniego ciśnienia.
5. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1 m sieci gazowej średniego ciśnienia należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefie tej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.
6. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Gazownię w Kostrzynie nad Odrą (dane adresowe: ul. Łódzka 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95 752 19 92, fax. 95 752 50 96) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do przedstawionego w załączeniu Państwa pisma z dn. 24.05.2017 r. projektu zagospodarowania terenu, każdorazowo należy zgłosić ten fakt PSG sp. z o.o., powołując się na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej pobierana jest opłata w wysokości 112 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Andrzej Hoehle

Załączniki:

- 1) Załącznik – Rys 1-1, Rys. 1-2, Rys. 1-3, Rys. 1-4

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Inwestor – Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
- 3.) Gazownia Kostrzyn nad Odrą
- 4.) PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
- 5.) PSG-H00/DT/ZMS - a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

