



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

http://www.ciezkowice.pl, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 18.11.2022r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.103.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA PLACU UTWARDZONEGO, POSTOJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KIPSZNA”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 1

Czy rury przepustowe o średnicy 50cm należy wycenić wg zmodyfikowanego przedmiaru jako lite (poz. 21) czy wg dokumentacji (rys. 3) jako karbowane, które są o wiele tańsze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykonanie rur przepustowych jako karbowane.

Pytanie nr 2

Czy przepusty rurowe należy wykonać z płyt ażurowych - w zmodyfikowanym przedmiarze (poz. 22) przyjęto pozycję KNR bez analogi na wykonanie jako przepust betonowy, który jest kilkukrotnie droższy za 1m² od płyt ażurowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykonanie ścianki ukośnej z płyt ażurowych.

Pytanie nr 3

W załączonym formularzu ofertowym Zamawiający zawarł punkt, który mówi o tym, że wykonawca akceptuje warunki umowy. Zamawiający nie dołączył w załącznikach postępowania projektu umowy niniejszego zamówienia. Wykonawca nie ma możliwości zapoznania się z projektowanymi postanowieniami umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 11 do SWZ *Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy* stanowi integralną część SWZ i został opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania w pliku o nazwie *SWZ plac postojowy Kipszna_GI.271.103.2022* (str. 53 – 82).

Zamawiający wyjaśnia ponadto, że wobec rezygnacji z nawierzchni z krat ażurowych i kostki betonowej dokonanej modyfikacją treści SWZ z dnia 09.11.2022r. zakres zamówienia nie obejmuje również wykonania obrzeża 30x8 przewidzianego pomiędzy tymi nawierzchniami.

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa