



UWAGA!

"T" – RZĘDNA TERENU W/G PROFILU

"DK" – RZĘDNA DNA RURY W/G PROFILU

- rury montować na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zagęszczonego gruboziarnistego piasku z podbiciem obustronnym rur i pogłębieniem na złączach o zagęszczeniu sposobem ręcznym $I_s=100\%$ SPD
- nad rurami wykonać nadsypkę piaskiem o gr. 30cm ponad wierzch rury o zagęszczeniu $I_s=98\%$ SPD
- średnicę i typ rur przyjąć w/g profilu
- montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonywania i odbioru producenta rur.

OBIEKT :		SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ			
LOKALIZACJA :		Czartajew, działka nr 317/59, 514/2, gm. Czartajew			
Nazwa Rysuku	PRZEKRÓJ WYKOPU				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/branża	Data	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Leoniuk	PDL/0114/POOS/11 INSTALACYJNA	Lipiec 2022		-----
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Osypiuk	LUB/0080/PBS/16 INSTALACYJNA	Lipiec 2022		Rys.2T