

LEGENDA:

- R — Rozdzielnica elektryczna
- RDnn — Rozdzielnica główna budynku
- Transformator suchy
- RSN — Pole rozdzielnicy SN
- IDF — Szafa teleinformatyczna, RACK 19"
- Wyłącznik R-Pod budynku, wys. h=1,2m
- Wyłącznik awaryjny pomieszczeń, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 2x230V, 16A,IZ, IP20, wys. h=0,3m w pom. technicznych h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 2x230V, 16A,IZ, IP44 wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A,IZ, IP67, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A,IZ, IP20 o1, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A,IZ, IP44 o1, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 16A 400V 3P+Z+N, IP20, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 16A 400V 3P+Z+N, IP66, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 32A 400V 3P+Z+N, IP20, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 32A 400V 3P+Z+N, IP66, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe DATA 230V, 16A,IZ, IP20, wys. h=0,3m
- Gniazdo wtykowe 2xDATA 230V, 16A,IZ, IP20, wys. h=0,3m
- Zasilanie przejść 16A, 400V 3P+Z+N, 2x16A 230V, 16A,IZ, IPx4 z zabezpieczeniem, wys. h=1,2m
- Zasilanie przejść 32A, 16A, 400V 3P+Z+N, 2x16A 230V, 16A,IZ, IPx4 z zabezpieczeniem, wys. h=1,2m
- Przyłącze 1-faz z zapasem przewodu 2m
- Przyłącze 1-faz zakończone puszką z listwą, zapasem przewodu 2m
- Przyłącze 3-faz zakończone puszką z listwą, zapasem przewodu 2m
- Zasilanie wentylatora kominowego
- Pion instalacji elektrycznych, telefonicznych
- Studzienka kablowa SK
- A — Puszka podłączona 24-modułowa IP20, pokrywa do wspólnemisu, 4x16A 230V DATA + AUPUR
- B — Puszka podłączona 24-modułowa, pokrywa do wspólnemisu, 2x16A 230V DATA + 2x16A 230V + AUPUR
- C — Puszka podłączona 24-modułowa IP66, pokrywa do wspólnemisu, 4x16A 230V DATA + 2xPUR
- D — Puszka podłączona 24-modułowa IP20, pokrywa do wspólnemisu, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, listwa kablowa
- E — Puszka podłączona 24-modułowa, pokrywa do wspólnemisu, 2x16A 230V DATA + AuPUR + 2x16A 230V
- R — Puszka podłączona 24-modułowa IP20, stał. montażowa, pokrywa do wspólnemisu, zasilanie przy pomocy narzędzi
- PELI1 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- PELI2 — Gniazdo z wyjęciem sieciowym, p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, zamykane na klucz
- PELI3 — Podłączenie z zapasem przewodu, 2x16A 230V + 2xPUR
- PELI4 — Gniazdo z wtyką termo. i/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR, wys. h=0,3m
- PELI5 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP44, 16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PELI6 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP44, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PELI7 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, zamykane na klucz, wys. h=1,2m
- PELI8 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 4x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PELI9 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PELI10 — Gniazdo z wtyką termo. i/t, IP66, 4x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- PELI11 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PELI12 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- PELI13 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PELI14 — Gniazdo z wtyką termo. i/t, IP66, 4x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- PELI15 — Gniazdo z wtyką termo. p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- Przyłączenie przewodu sonowego systemu przywoławczego
- Przyciski kasowania systemu przywoławczego
- Lampka sygnalizacyjna przywołania systemu przywoławczego
- Zasilacz systemu przywoławczego
- TS — Urządzenia branży mechanicznej, poza zbiorem dostaw
- ZUP — Urządzenia branży mechanicznej, poza zbiorem dostaw
- Wentylatory, grzejniki, centrale: urządzenia branży mechanicznej, poza zbiorem dostaw

Numer rysunku

304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-002

Schemat poglądowy

Projekt:

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

działki ew. nr 19/18, 16/1, 16/12, 21/258, 21/262, 21/264, 21/173 obręb nr 6 Nowa Huta, Kraków

Branża:

Projekt wykonawczy

Branża

Elektryczna

PW/IE

Nazwa rysunku

Instalacje elektryczne - rzut piwnicy -1 2/3

Numer rysunku		Historia zmiany	Status
304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-002			
Data wydania	Skala	Data zmiany	Format
10.2019	1 : 100		
Plik		Opracował	
304-MCN-3-IE		LB, DD	

Inwestor:

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. +48 12 6188035
fax +48 12 6188038
biura@kopernik.pl

Jednostka projektowa:

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław
tel. +48 71 3711900
fax +48 71 3719610
wroclaw@hainwischerpartner.de

Projektant Elektryczna Specjalność: inż. Łukasz Bugaj upr. bud. nr 196/DOS/15 Elektryczna — Podpis

Sprawdzający Elektryczna Specjalność: mgr inż. Damian Dobosz upr. bud. nr 381/DOS/15 Elektryczna — Podpis