

WYKONAWCY

ZP.271.15.2023.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączami w miejscowościach Świecko, Rybocice”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumentacji wymaga aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożeń obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach np. osad czynny, wymagające stałego dozoru i kontroli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych. Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnie ścieków o wielkości co najmniej 150 RLM, które nie zostały zainstalowane przez danego producenta na żadnym obiekcie w Polsce lub zainstalowane obiekty referencyjne pracują przez okres krótszy niż okres standardowej gwarancji producenta to jest trzy lata?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii oraz nie dopuszcza innych rozwiązań.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie zbiorników GRP.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii oczyszczania ścieków z technologii złożeń obrotowych na technologię złożeń zanurzonych z napowietrzaniem ciągłym ze wspomaganie osadem czynnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii.

Pytanie 5:

W związku z zamiarem złożenia oferty do postępowania "ZP.271.15.2023.PG Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączami w miejscowościach Świecko, Rybocice" zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni (np. na dzień 15.08.2023 r.). Przygotowanie oferty przypada na okres urlopowy, który jest przyczyną spowolnienia komunikacji pomiędzy pracownikami poszczególnych firm, projektantami, dostawcami. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie wiarygodnej i konkurencyjnej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych