

Psary, dnia 12.09.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową”.

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie w rozbiciu powierzchni nawierzchni poliuretanowej pod kątem wysokości upadku HIC i kolorów.

Odpowiedź:

W przedmiarze „Góra Siewierska OSP zagos. - zagospodarowanie”

1) pozycja 109 – 244,98m² w tym:

- warstwa użytkowa kolor niebieski - grubości 10mm - powierzchnia 205,73m²;*
- warstwa użytkowa kolor czerwony - grubości 10mm - powierzchnia 39,25m²;*
- warstwa elastyczna - grubości 30mm HIC do 1,00m - powierzchnia 199,22m²;*
- warstwa elastyczna - grubości 45mm HIC do 1,40m - powierzchnia 45,76m².*

2) pozycja 149 – 102,19m² w tym:

- warstwa użytkowa kolor niebieski - grubości 10mm - powierzchnia 102,19m²;*
- warstwa elastyczna - grubości 30mm HIC do 1,00m - powierzchnia 91,19m²*
- grubości 40mm HIC do 1,20m - powierzchnia 11,0m².

3) pozycja 208 – 364,53m² w tym:

- warstwa użytkowa kolor niebieski - grubości 10mm - powierzchnia 159,53m²;*
- warstwa użytkowa kolor czerwony - grubości 10mm - powierzchnia 205,00m²*
- warstwa elastyczna - grubości 80mm HIC do 2,40m - powierzchnia 364,53m².*

Pytanie nr 2.

Zgodnie z Opisem Technicznym oraz zagospodarowaniem terenu na placu zabaw nr 16 i 17 będą zamontowane urządzenia zabawowe o maksymalnej wysokości upadku 240cm. Strefy bezpieczne wynoszą odpowiednio:

- plac zabaw nr 16 kolor ceglany 1540x1320cm = 203,28m²;
- plac zabaw nr 17 kolor niebieski 1460x1300cm = 189,80m²

W przedmiarze robót poz. 109, 149, 208 nie występuje wartość HIC=2,40m

Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru ponieważ kolor i wysokość upadku mają duży wpływ na cenę nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi powyżej.

II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ w zakresie jak niżej.

1. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/649246>

nie później niż do dnia **16.09.2022 r. do godziny 12:00.**

2. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu **15.10.2022 r.**

3. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu **16.09.2022 r. o godz. 12:25,** w pok. 203 II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedź i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec

Zastępca Wójta

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/649246>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl