

UWAGI
WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.

UWAGA!
W PRZYPADKU POSADOWIENIA STUDNI KANALIZACYJNEJ W TERENIE UTWARDZONYM NAWIERZCHNIĄ SAFALTOWĄ, WSZYSTKIE
WŁAZY STUDNI KANALIZACYJNYCH WYKONAĆ JAKO SAMOPOZIOMUJĄCE

SPADKI PRZYŁACZY KANALIZACYJNYCH DOSTOSOWAC DO ISTNIEJĄCYCH PRZYŁACZY DOMOWYCH
PO WYKONANIU WYKOPÓW KONTROLNYCH, NIE MOGĄ WYNOSIĆ MNIEJ NIŻ 1,5%

KOTOWSKA ▫PROJEKT
Adres do korespondencji: 41-209 Sosnowiec ul. Wysoka 25/42
Adres siedziby biura: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 43
NIP 629-217-66-76,REGON241278272
tel.501389884

INWESTOR:	SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI S.A. 41-200 SOSNOWIEC, UL. OSTROGÓRSKA 43
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA OPRACOWANIA:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 6626, 6632 WRAZ Z SIĘGACZAMI KANALIZACYJNYMI OBRĘB 0010 PRZY UL. TYLNEJ W SOSNOWCU
ADRES OPRACOWANIA:	41-200 SOSNOWIEC, UL. TYLNA, DZ. NR 6626, 6632
PROJEKTANT:	MGR INŻ. KATARZYNA KOTOWSKA upr. nr SLK/2644/PWOS/09 — PODPIS:
SPRAWDZAJACY:	MGR INŻ. EWA LASOŃ-PIECHOTA upr. nr 16/02 — PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:	DATA:	SKALA:	NR. RYS:
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ	10.2021	1: 100/100	04

Rysunek ten chroni prawa autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie go bez zgody autora jest zabronione.