

Dyrektor Administracyjny

Gdańsk, dnia 18.08.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) pn.: „*Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych związanych instalacją elektrowni słonecznej o mocy 25 kWp na dachu budynku dydaktyczno-naukowego w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 7, realizowanych na potrzeby Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej*”, nr ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00336394/01 z dnia 02.08.2023 r.

ZAPYTANIA WYKONAWCY, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.08.2023 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ postępowania ZP/186/014/R/23. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na skierowane zapytania.

ZAPYTANIA:

1. Czy Zamawiający przy opracowywaniu dokumentacji projektowej wymaga osób z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń?
2. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania osoby w specjalności architektonicznej pomimo braku wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku mikroinstalacji wraz z nadzorem autorskim?
3. Czy obiekt podlegający inwestycji jest objęty dozorem konserwatora zabytków Wojewódzkim / Miejskim?
4. Co Zamawiający rozumie pod wskazanym zdaniem „wyposażenie w interfejs komunikacyjny do późniejszego przyłączenia elektrowni słonecznej do systemu sterowania i komunikacji SCADA/BMS”, czy chodzi o wyposażenie falownika w dodatkowy smartlogger, który będzie się komunikował z systemem telemechaniki?

5. *Jakie elementy instalacji odgromowej miał na myśli Zamawiający w zapisie dotyczącym „wykonania rozbudowy istniejącej instalacji odgromowej”, czy chodzi o rozbudowę zwodów pionowych i masztów odgromowych według założeń projektowych Wykonawcy?*

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA:

1. ***Tak, Zamawiający przy opracowaniu dokumentacji projektowej wymaga osób z uprawnieniami bez ograniczeń,***
2. ***Zamawiający odstępuje od wymogu udziału osoby z uprawnieniami w branży architektonicznej,***
3. ***Obiekt objęty zakresem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej,***
4. ***Inwerter / falownik ma być doposażony w urządzenie do komunikacji w zakresie telemechaniki,***
5. ***Wykonawca w ramach projektu ma dokonać obliczeń sprawdzających wymóg rozbudowy układu ochrony odgromowej i w razie stwierdzenia takiego wymogu dokonać uzupełnienia istniejącej instalacji budynku.***

Ponadto informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmian w SWZ postępowania w sposób następujący:

- a) W rozdziale VI: Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w punkcie 1 lit. d dokumentacji SWZ - strony 6-7, usuwa wymóg posiadania przez Wykonawcę osoby w specjalności architektonicznej posiadającej uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Z uwagi na fakt, iż dokonana przez Zamawiającego zmiana jest istotna - dotyczy bowiem warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert (jego przedłużenie) i terminu związania ofertą w sposób następujący:

TERMIN SKŁADANIA OFERT

PRZED ZMIANĄ (SWZ, Rozdział XII: Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, strona 20):

1. Termin i sposób złożenia oferty

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia	22.08.2023 r.	Do godz.	11:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

2. Termin i sposób złożenia oferty

1) Otwarcie ofert nastąpi:

W dnia	22.08.2023 r.	Od godz.	11:30
--------	---------------	----------	-------

PO ZMIANIE (SWZ, Rozdział XII: Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, strona 20):

1. Termin i sposób złożenia oferty

1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia	28.08.2023 r.	Do godz.	11:00
---------	---------------	----------	-------

2. Termin i sposób złożenia oferty

1) Otwarcie ofert nastąpi:

W dniu	28.08.2023 r.	Od godz.	11:30
--------	---------------	----------	-------

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

PRZED ZMIANĄ (SWZ, Rozdział V: Termin związania złożoną ofertą, strona 6):

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 20.09.2023 r.

PO ZMIANIE (SWZ, Rozdział V: Termin związania złożoną ofertą, strona 6):

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 26.09.2023 r.

Pozostałe wymagania określone w dokumentacji SWZ postępowania nie ulegają zmianom. Dokonane przez Zamawiającego odpowiedzi i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Dodatkowo, Zamawiający publikuje na platformie zakupowej dokument o nazwie: „ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ OSÓB DO ZP 186 014 R 23 (PO ZMIANIE)”.

Dyrektor Administracyjny

mgr Maciej Galik

**WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI**