



**Odpowiedź:**

Proszę zgodnie z warunkami przyłączeniowymi przyjąć taryfę W-5. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1A oraz 5 do SWZ.

7. Wykonawca, w nawiązaniu do pytania nr 6, prosi o określenie mocy godzinowej (W-5), którą sprzedawca przyjmie do rozliczeń.

**Odpowiedź:**

W punkcie poboru nr 2 przy ulicy Wyzwolenia 18 przez okres pierwszych 3 miesięcy będą trwały prace rozruchowe systemu trigeneracji proszę przyjąć moc godzinowa na poziomie 112 KWh/h czyli 10m3/h. Po okresie rozruchu może nastąpić korekta mocy godzinowej niezbędnej do zasilania generatora.

  
**Z-CIA DYREKTORA**  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr inż. *Grzegorz Kubica*