Uwaga:

1. Pomiedzy studniami kablowymi należy układać rurę DVR fi 110.
2. Skrzyżowanie kanalizacji z jezdnią wykonać z użyciem rury grubościennej HDPE fi 110.
3. Przyłącza abonenckie należy wykonać w dedykowanej rurze HDPE fi25.