

ZP.271.2.2022

Dębica dnia 22.02.2022r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 2+080 – 4+440 w miejscowości Grabiny i Głowaczowa – etap II w km 3+950 – 4+440**”, prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2022/BZP 00053652/01 z dnia 2022-02-10.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytania od Wykonawcy A:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 2+080 – 4+440 w miejscowości Grabiny i Głowaczowa – etap II”, czy mogę prosić o przesłanie profili dla studni (DN1200 - 1 szt.) i wpustów (DN500 - 9 szt.) lub podanie jakie mają mieć wysokości oraz przejścia szczelne?.

Odpowiedź:

Odnosnie wykonania wpustów (DN500 - 9 szt.) : wysokości poszczególnych wpustów należy dopasować do rzędnych istniejącego rowu realizując zgodnie z rysunkiem załączonym w dokumentacji oraz opisem podanym w przedmiarze robót;- dla studni (DN1200 - 1 szt.): należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem podanym w przedmiarze robót.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
Tomasz Pyzia
/-podpisano elektronicznie/