B - wysoki

B - niski

C2

D2

A3

A1

C1

D1

ZAKRES

Strefa pożarowa nr BWN/2

Strefa pożarowa nr C2/2

Strefa pożarowa nr BWS/2

Strefa pożarowa nr BNT

Strefa pożarowa nr D2/2

Strefa pożarowa nr C1/2

Strefa pożarowa nr D1/2

Strefa pożarowa nr A3/(0-3)A

Strefa pożarowa nr A3/(0-3)B

Zabezpieczyć otwór do klasy EI60

Zabezpieczyć okno do klasy EI 60

Zabezpieczyć okno do klasy EW 60

Okno w istniejącej ścianie REI 120 zabezpieczyć do EW 60

Okno z dostępem dla ppoż

Okno w istniejącej ścianie REI 120 zabezpieczyć kurtyną EW 60

Zaprojektować i wykonać system usuwania dymu

Szyb windowy zaprojektować drzwiami EI 30 i oddymiać

Szyb windowy oddymiać lub zabezpieczyć przed zadymieniem

Schodów zewnętrznych nie traktować jak drogi ewakuacyjnej

Dźwig dla ekip ratowniczych proj.

Pas ekwakuacyjny 2m EI 60 istn. z materiałów niepalnych

Dach łącznika, spełnia wymogi RE 30

Dach łącznika, spełnia wymogi RE30

Klatka schodowa oddymiana, klapa dymowo- 5% powierzchni

Poza zakresem opracowania. Wyłączony z użytkowania.

Dach budynku niższego przylegającego, spełnia wymogi REI 30

Wysunięcie poza lico istn. o=0,3 m

LEGENDA:

- Panel LED 600x600 mm
- Panel LED 400x400 mm
- Panel LED 1200x600 mm
- Panel LED okrągły
- OPRAWA IP65 1270x110 mm

TERMOPROJEKT SP. Z O.O. UL. PUŁASKIEGO 21/3 41-902 BYTOM	PROJEKT ELEKTRYCZNY SPZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bytomiu.
Wojewódzki Szpital specjalistyczny nr 4 w Bytomiu.
Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom

Lokalizacja: ul. Aleja Legionów 10 41-902 Bytom	Skala: 1:100	Branża: Arch.
	Faza: P.B.	Data: 12.2020
Opracował: mgr inż. Tomasz Cierpioł	Nr upr. –	Podpis:
Projektował: mgr inż. Mariusz Harasiuk	Nr upr. OPL/1308/WBE/16	Podpis:
Nazwa rys.: RZUT 2 PIĘTRA – OŚWIETLENIE STAN PROJEKTOWANY		Nr rys.: E-3