

Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Warszawa, dnia 10.10.2022 r.

Oznaczenie sprawy: ZP.RB.MR.12.2022
DZP.261.2.2022

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na: *Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86.* nr referencyjny postępowania: ZP.RB.MR.12.2022.

Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców w dniu 28.09.2022 r. wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 wstawy Pzp, wyjaśnieniami:

Pytanie: Proszę o informację czy paroizolacją jest folia jak w kosztorysie czy papa jak jest w projekcie. Czy można zastosować szpilki wbijane w grunt zamiast wykopu otokowego z bednarką. Brak jest pozycji mechanicznego mocowania izolacji. Według informacji producenta nie jest już stosowany układ N30 plusV50 w izolacji z wełny, proszę podać inne rozwiązanie akceptowalne np. 5cm N30 i 15 V70.

Odpowiedź: W projekcie i przedmiarze jest folia paroizolacyjna.

Uziom otokowy można pominąć, ale każdy uziom szpilkowy osobno powinien zostać zmierzony a wartość uziemienia powinna być na poziomie poniżej 10ohm (należy wykonać pomiary uziemienia uziomów szpilkowych przed połączeniem z instalacją odgromową). W przypadku nie osiągnięcia wartości poniżej 10 ohm - uziom otokowy należy wykonać. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia Tom IV SWZ Przedmiary robót - Branża: budowlana. Wykonawca przygotowując ofertę powinien posłużyć się wyżej wymienionym, zmienionym przedmiarem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu równoważnego, który spełnia te same wytyczne przenikalności cieplnej.

W związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, termin składania ofert ulega zmianie. Termin składania ofert to: 24.10.2022 godz.: 12:00.

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt. 17.5. ; 17.9. i 18.1. otrzymują brzmienie:
Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy: platformazakupowa.pl do dnia 24.10.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2022 r. o godz. 12:15. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia, w którym upływa termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r.



Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane nr 2022/BZP 00366594/01 z dnia 2022-09-27
Seksja VIII Procedura pkt. 8.1. ; 8.3. i 8.4. otrzymują brzmienie:
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-24 12:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-22

mgr inż. Wojciech Starczyński