


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:20





chodnik z betonowej kostki brukowej

	proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm	8cm
$E2 \geq 120\text{MPa}$	proj podsypka cementowo–piaskowa 1: 4	3cm
$E2 \geq 80\text{MPa}$	proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm C _{90/3}	15cm
	proj podb mieszanka związana cem C _{1,5/2,0}	10cm
$E2 \geq 35\text{MPa}$	proj warstwa odsączająca z piasku	10cm
$E2/E1 \leq 2,2$	istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, doprowadzone do grupy nośności min. G3	

UWAGA! Dopuszcza się odwrócenie spadku chodnika w kierunku terenów zielonych

szczegół krawężnika 15x30cm 1:20

szczegół obrzeża 1:20



proj krawężnik betonowy 15x30cm	
proj podsypka cementowo–piaskowa 1: 4	5cm
proj ława betonowa z oporem C12/15	15cm
wyprofilowane zagęszczone podłoże	