



RO.271.7.2022

Zblewo, 15.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Proszę o dopuszczenie konstrukcji gruntowej nachylonej pod kątem 25 stopni. Takie rozwiązanie nie pogorszy uzysków z instalacji fotowoltaicznej a jest znacznie bardziej dostępne na rynku. Konstrukcję nachyloną pod kątem 35 stopni oferuje niewielu producentów co w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność oraz generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty budowy instalacji PV.

**Odp: 30-35 stopni.**

2. Z załączników graficznych wynika, że trasa od instalacji do miejsca wpięcia przebiega na znacznym odcinku pod utwardzonymi nawierzchniami. Proszę o podanie informacji jakie to są utwardzenia i na jakich odcinkach występują. Czy będzie możliwość rozebrania kostki, ułożenia przewodu i przywrócenia kostki do stanu pierwotnego? **Odp: Linia kablowa PV-RG jest wykonana.**

3. Ile wynosi odległość od planowanego miejsca montażu instalacji do miejsca wpięcia w budynku?

**Odp: Linia kablowa PV-RG jest wykonana.**

4. Czy teren pod budowę instalacji został przygotowany tj. czy zostały usunięte wszystkie krzewy i drzewa? Proszę o udostępnienie aktualnej dokumentacji fotograficznej.

**Odp: Drzewa i krzewy usunie Zamawiający.**

5. Co Zamawiający rozumie przez zapis „Istniejący protokół komunikacyjny PROFINET”? Czy instalacja ma zostać podłączona do tego systemu? **Odp: Tak.**

**Z poważaniem**

#### **Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT
- 4)