

Sieć kablowa SN 15kV

		Opis										
		m	m	m	m	szt	szt	kpl	kpl	szt	szt	kpl
-	-	wykop o szerokości 0,4m	folia czerwona perforowana	folia czerwona z nadrukiem	projektowany kabel YHAKXs 1x70/16mm ²	opaski kablowe OKI	izolacyjne opaski samozaciskowe	głowica kablowa POLT 24D/1X1	adapter katowy RICS 5133	końcówka Al. 70mm ²	końcówka Cu. 16mm ²	porządkowanie terenu (wycinka, równanie terenu)
1.	proj. złącze ZKSN UK 1700-15 dz. numer 7/38 (wg. oddzielnego opracowania - w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.)	15	15	15	69	5	8	3	3	3	1	1
2.	proj. stacja transformatorowa Sn/nn Mzb1 20/630-1 dz. numer 7/38							3		3	1	
RAZEM:		15	15	15	69	5	8	6	3	6	2	1