

GKGN. 7022.45.2022.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13"a"
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy sieci wodociągowej dla działek nr od 247/134 do 247/147 oraz od 247/125 do 247/127 i sieci kanalizacji sanitarnej dla działek nr od 247/134 do 247/147 we wsi Kominy obręb Kominy.

1. Ustala się następujące warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej:

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PVC o średnicy Ø90.
2. Sieć połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym z rur PVC o średnicy 90 w miejscach wskazanych na mapie poglądowej.
3. Miejsca włączenia uzbroić w zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Całość oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi.
4. Sieć uzbroić w naziemne hydranty pożarowe z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową umieścić w działkach jak wskazano na załączniku graficznym.
8. Teren po wykonaniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.
9. Wykonać projekt budowlany wraz z uzgodnieniami.
10. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu wodociągu.

2. Ustala się następujące warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur PVC o średnicy Ø 200 i ułożyć w działkach jak wskazano na załączniku graficznym.
2. Podejścia do oddalonych od sieci działek wykonać z rur PVC Ø 160.
3. Sieć uzbroić w szczelne studnie rewizyjne PVC.
4. Połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną wykonać poprzez włączenie do istniejącej przepompowni ścieków na działce nr 247/150.
5. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami .

2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.


Zup. Wójta
Marek Pomianowski
inspektor ds. zaopatrzenia
gminy w wodę i kanalizację