

OZNACZENIA

- SŁUPY ŻELBETOWE
■ POZIOME ELEMENTY WYLEWANE
▨ ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE BLOCZKI KOMÓRKOWE szer. 30cm, 48cm
▨ ŚCIANY NOŚNE WEWNĘTRZNE BLOCZKI SILIKATOWE szer.24cm
--- BELKI ŻELBETOWE
--- ZBROJENIE DOLNE
--- ZBROJENIE GÓRNE
- BETON B25(C20/25)
STAL A-IIIN - B 500SP
plyta H=16cm
otulina a=3,0cm
- ▨ - ŚCIANY DO WYBURZENIA
▨ - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
▨ - ŚCIANY PROJEKTOWANE

UWAGI:

- GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ STROPU PIWNIC - TARASY POZ.5.1 WYNOŚI 16cm
- NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WIENIEC W-1, A NA WEWNĘTRZNYCH W-2
- PRETY GÓRNE NAD ŚCIANAMI O DŁUGOŚCI 1/4 ROZPIĘTOŚCI PŁYT
- ZAGĘSZCZONY ROZSTAW SIEMION NA ODCINKU 1/4 ROZPIĘTOŚCI BELEK OD PODPÓR
- PRETY ROZDZIELCZE #8 CO 25 cm
- W STROPACH POZOSTAWIĆ OTWORY NA PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I INSTALACYJNYCH
- OTWORY TE NALEŻY DODATKOWO DOZBROĆ PREJAMI #10 wg zosody
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYBURZENIOWYCH NALEŻY PODSTEMLOWAĆ ISTNIEJĄCE STROPY
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STALI- strop nad piwnicą + balkony

NR [elem]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]				
			#8	#10	#12	#16
KLASA STALI			AIIIN			
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	7,72	24			185,28	
2	5,60	20			112,00	
3	2,38	50	119,00			
4	1,98	50	99,00			
5	4,83	22			106,26	
6	3,67	18			66,06	
7	1,78	32	56,96			
8	2,18	32	69,76			
9	11,35	11		124,85		
10	3,51	58		203,58		
11	1,85	22		40,70		
12	1,03	16		16,48		
13	1,88	40		75,20		
14	1,15	46		52,90		
wieńce	suma długości	32			32,00	
nadproża	suma długości	55			55,00	
strzemiona	0,76	32	24,32			
rozdzielcze	suma długości	164	164,00			
RAZEM DŁUGOŚĆ		[m]	533,04	513,71	556,60	0,00
CIĘŻAR 1mb		[kg]	0,395	0,617	0,888	1,580
RAZEM CIEŻAR		[kg]	210,55	316,96	494,26	0,00
RAZEM CIEŻAR		[kg]	1021,77			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BIURO PROJEKTOWE "MILLAU" mgr inż. Grzegorz Kos tel. 604351718 PROJEKTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH		
TEMAT:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinnny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowa budynku garażowo - gospodarczego		
ADRES INWESTYCJA:	dz.nr ewid. 112/7, 112/6 obręb 0004 Słachłowa, gmina Szczawnica		
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krościenko ul. Trzech Koron 4 34 - 440 KROŚCIENKO		
PRZEMOY RYSUNKU:	KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICĄ		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA:	1:50, 1:25	NR RYS:	KW-3
PROJEKTANT:	mgr inż. GRZEGORZ KOS nr upr. MAP/0036/POOK/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA:	12.2018
PODPIS:			