



Mońki, dnia 20.10.2022 r.

SA.270.5.2022

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na przebudowę drogi leśnej w Leśnictwie Kopisk, o nr postępowania SA.270.5.2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Zgodnie z przedmiarem, warstwę dolną podbudowy z pozycji 11 oraz nawierzchnię składnicy - pozycja 15 przedmiaru, należy wykonać z kruszywa 0/63 mm C50/30. W związku z tym, prosimy o zmianę w powyższych pozycjach na kruszywo 0/31,5 C50/30.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż frakcja kruszywa 0/63 mm zaprojektowana w warstwie dolnej, tj.: jezdni, zjazdach leśnych, skrzyżowaniach, mijankach, poboczach i składnicach nie podlega zmianie.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.