

#### Pytanie 1

*Zamawiający w załączniku nr 9 – opis techniczny przedstawia wymóg innych parametrów aniżeli jest to przedstawione w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.*

*Parametry przedstawione w załączniku nr 9 dotyczą nawierzchni z wypełnieniem EPDM, która nie jest adekwatnym rozwiązaniem dla dyscypliny jakim jest hokej na trawie.*

*Domyślamy się, że taki zapis znalazł się przypadkowo i nie dotyczy nawierzchni do tego zamówienia. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał tylko nawierzchnię opisaną w załączniku nr 7 SIWZ.*

#### Pytanie 2

*Ponadto Zamawiający tylko ogólnie opisuje wymóg dotyczący weryfikacji nawierzchni poprzez dostawę nawierzchni spełniającej wymogi do certyfikacji FIH. Nie ma natomiast informacji jakiego typu dokumenty będą wymagane i w jakim momencie celem należytej weryfikacji nawierzchni. W związku z tym proponujemy dodać zapis doprecyzowujący w Zamówieniu według poniższych wymogów:*

- Certyfikat FIH dla poziomu National 1*
- Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sportlabs, Ercat, KIWA) potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu dla poziomu National 1;*
- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wymaganego podkładu, potwierdzone przez jej producenta*
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetycznej.*
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy z wyszczególnieniem nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;*
- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej*

*Czy w przypadku dodania niniejszego wymogu Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów razem z ofertą?*

Rogowo, dnia 14 lipca 2021r.

**RIDiGP. 271.1.6.2021.ZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 12 lipca 2021r. w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania przetargowego pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” wyjaśniam, co następuje:

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w załączniku nr 9 – opis techniczny przedstawia wymóg innych parametrów aniżeli jest to przedstawione w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Parametry przedstawione w załączniku nr 9 dotyczą nawierzchni z wypełnieniem EPDM, która nie jest adekwatnym rozwiązaniem dla dyscypliny jakim jest hokej na trawie. Domyślamy się, że taki zapis znalazł się przypadkowo i nie dotyczy nawierzchni do tego zamówienia. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał tylko nawierzchnię opisaną w załączniku nr 7 SIWZ.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga produktu spełniającego obowiązującego National i szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 7 stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

#### **Pytanie 2**

Ponadto Zamawiający tylko ogólnie opisuje wymóg dotyczący weryfikacji nawierzchni poprzez dostawę nawierzchni spełniającej wymogi do certyfikacji FIH. Nie ma natomiast informacji jakiego typu dokumenty będą wymagane i w jakim momencie celem należytej weryfikacji nawierzchni. W związku z tym proponujemy dodać zapis doprecyzowujący w Zamówieniu według poniższych wymogów:

- Certyfikat FIH dla poziomu National 1
- Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sportlabs, Ercat, KIWA) potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu dla poziomu National 1;
- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wymaganego podkładu, potwierdzone przez jej producenta
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetycznej.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy z wyszczególnieniem nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

Czy w przypadku dodania niniejszego wymogu Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów razem z ofertą?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale XIII Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów przedłożenia wraz z ofertą oraz na stronie 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia zostały opisane dokumenty, które Wykonawca winien dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe tj:

- aktualny certyfikat FIH dla poziomu National.
- badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs, Ercat, KIWA) potwierdzające spełnienie wszystkich wymogów minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu EL dla poziomu National,
- karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu e-layer potwierdzonego przez producenta,
- świadectwo higieny (atest PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego i trawy syntetycznej,
- autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla Wykonawcy z wyszczególnieniem nazwy inwestycji wraz z jej adresem na zrealizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

JW

  
WÓJT  
Tomasz Michalczak