



Lipusz, dnia 04.01.2022 r.

RG.271.9.2021.GL.1

dot.: Postępowanie RG.271.9.2021 Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu na potrzeby OSP Lipusz, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, harcerzy i lokalnych stowarzyszeń.

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Pytanie:

Proszę o podanie specyfikacji lub rodzaju urządzenia transportu bliskiego (windy), które jest przedmiotem przetargu. W dokumentacji projektowej brak opisu wymaganego urządzenia. Czy projektowane urządzenie ma być dźwigiem osobowym, czy urządzeniem do transportu niepełnosprawnych. Czy istnieją wymogi dotyczące wystroju oraz wyposażenia "windy". (standard wykonania, materiał wykonania ścian, drzwi, etc.). Czy występuje konieczność (zgodnie z projektem) zastosowania szybowych drzwi ogniowych (górne piętro)? Czy drzwi "windy" mają być automatyczne, półautomatyczne czy ręczne?

Odpowiedź:

W projekcie przyjęto dźwig osobowy z możliwością transportu osób niepełnosprawnych ruchowo,

**Wykonanie : struktura kabiny - stal malowana Polimod / kolor do uzgodnienia z zamawiającym lub stal nierdzewna
panele kabiny – laminat lub stal malowana Polimod lub stal nierdzewna,
podłoga – PVC lub guma**

Nie ma konieczności zastosowania szybowych drzwi ogniowych, jedynie obudowa (ściany) korytarza musi spełniać wymagania EI15.

Zamawiający dopuszcza sterowania drzwi półautomatyczne

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

(dokument podpisany elektronicznie)